



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
ДНІПРОВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
вул. Панікахи, 23, м. Дніпро, 49041, тел.: (056) 749-25-09

**АКТ № 173**

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

**«АНТАРЕС ЦЕНТР», м. Дніпро, Шосе Запорізьке, будинок, 37**

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 

3	8	2	9	9	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

**49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Шосе Запорізьке, будинок, 37**

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: **нежитлові будівлі та споруди, територію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАРЕС ЦЕНТР» за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 104а**

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки - середній

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки											
Наказ від <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>2</td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>4</td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table> р. № <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> виданий Дніпровським міським управлінням Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області	0	2	0	4	2	0	1	8	3	4	<input type="checkbox"/> планова;	
0	2											
0	4											
2	0	1	8									
3	4											
Посвідчення на перевірку від <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>3</td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>4</td></tr></table> . <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table> р. № <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	0	3	0	4	2	0	1	8	3	2	1	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова
0	3											
0	4											
2	0	1	8									
3	2	1										

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
03	04	2018	09	00	16	04	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

**Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:**

**2 державна пожежно – рятувальна частина (далі – 2 ДПРЧ) 8 державного пожежно – рятувального загону (далі – 8 ДПРЗ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (далі – Головного управління)**

(найменування органу ДСНС України)

**старший інспектор 2 ДПРЧ 8 ДПРЗ Головного управління Рибак Ольга Іванівна**

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа – підприємець  
Головний інженер Осташевський Олександр Сергійович**

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 14.10.2015 року по 23.10.2015 року	<input type="checkbox"/> була у період з _____ року по _____ року
Акт перевірки від 23.10.2015 року № 10454/04-15	Акт перевірки від _____ року № _____
Розпорядчий документ від 30.10.2015 року № 10754/04-15	Розпорядчий документ від _____ року
виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	✓				пункти 2 – 8, 10, розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14, розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно – рятувальний підрозділ	✓				пункт 12, розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17 – 19, розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1 – 1.24, глави 1, розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1 – 2.18, глави 2, розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18 – 2.27, глави 2, розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		✓			пункти 4.1 – 4.4, глави 4, розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				пункти 3.1 – 3.5, глави 3, розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1 – 1.6, глави 1, розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	✓				пункт 1.4, глави 1, розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання,		✓			пункти 2.1 – 2.3, глави 2,

	насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓		пункт 2.2, глави 2, розділу V ППБУ
	<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>	✓			пункт 7, розділу I, пункт 12, розділу II, пункти 3.1 – 3.26, глави 3, розділу V ППБУ, статті 61 – 63 КЦЗУ
	<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>			✓	пункти 8.1.1 – 8.5.18 НАПБ В.01.057–2006/200
	<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>			✓	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектною документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓	пункт 21, розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 1.1 – 1.5, глави 1, розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 2.1 – 2.28, глави 2, розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 3.1 – 3.9, глави 3, розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 4.1 – 4.48, глави 4, розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2, частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну додатки А, Б, В, Г, Д, Е ДБН В.1.1-7-2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2, частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 5.1 – 5.6 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2, частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 6.1 – 6.45 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2, частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 7.1.1 – 7.3.35 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2, частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 8.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній			✓	пункт 2, частини першої

	документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів					статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7-2016
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				✓		пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓					пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів				✓		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓					пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту				✓		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту				✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, ПКМУ № 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність				✓		стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах				✓		пункт 1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

**ОПИС**  
**виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	розділ V, п.1, п.1.2, п.1.4, розділ I, п.2	наказ МВС України від 30.12.2014 року № 1417 Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні (далі - ППБУ)	приміщення кухні на першому поверсі нежитлових будівель та споруд, що орендуються ПП «Карамель» не обладнано модульною системою локального пожегогасіння;
	розділ 8, п. 8.1.5	Державні будівельні норми України Системи протипожежного захисту (далі – ДБН В.2.5-56:2014)	
2.	розділ V, п.1, п.1.1, п.1.4, розділ I, п.2	ППБУ	не забезпечено вільний доступ та відстань від матеріалів (в горючій упаковці) до пожежних сповіщувачів не менше 0,5 метра в складському приміщенні на першому поверсі нежитлових будівель та споруд, що орендуються ФОП Розтаргуєва З.М.;
	розділ 7, п.7.4, додаток Ж (обов'язковий), розділу Ж.7, п. Ж.7.1.3	ДБН В.2.5-56:2014	
3.	розділ II, п.22, розділ I, п.2	ППБУ	не обладнано віконні прорізи приміщення котельні технічного поверху нежитлових будівель та споруд пристроями для попередження можливого розкидання скла;
	розділ III, глава 4, ст.20, п.21, розділ V, глава 13, ст.55, п.1	Кодекс цивільного захисту України (далі – КЦЗУ)	
	п.6.8	Державні будівельні норми України. Котельні (далі – ДБН В.2.5-77:2014)	
4.	розділ III, п.2, п.2.37, розділ I, п.2	ППБУ	допущено замикання евакуаційного виходу з приміщень першого поверху, що орендуються ПП «Карамель» на замки, що важко відчиняються зсередини;
5.	розділ III, п.2, п.2.27, розділ II, п.22, розділ I, п.2	ППБУ	допущено відчинення дверей евакуаційного виходу в протилежному напрямку виходу людей з приміщень СТМ четвертого поверху нежитлових будівель та споруд;
	розділ III, глава 4, ст.20, п.21, розділ V, глава 13, ст.55, п.1	КЦЗУ	
	п.7.2.9	Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги. (далі – ДБН В.1.1-7:2016)	
6.	розділ III, п.2, п.2.3, розділ II, п.22, розділ I, п.2	ППБУ	допущено влаштування незаповненого отвору в протипожежній перешкоді, яка відокремлює складські приміщення першого (ФОП Розтаргуєва З.М.) та цокольного (магазину «Варус») поверхів, від інших приміщень торговельного залу нежитлових будівель та споруд;
	розділ III, глава 4, ст.20, п.21, розділ V, глава 13, ст.55, п.1	КЦЗУ	
	п.6.2, п. 6.4, табл. 2, 3, п.6.17	ДБН В.1.1-7:2016	
7.	розділ II, п.22, розділ I, п.2	ППБУ	допущено зменшення мінімальної ширини проходів між кабінами контролерів – касирів (місцями ресстраторів розрахункових операцій) не менше 1 м у торговельному залі, що орендуються магазином «Варус» цокольного поверху нежитлових будівель та споруд;
	розділ III, глава 4, ст.20, п.21, розділ V, глава 13, ст.55, п.1	КЦЗУ	
	п. 6.2.10, додаток	Державні будівельні норми	

	К (обов'язковий), табл. К.1	України. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. (далі – ДБН В.2.2-23:2009)	
8.	розділ III, п.2, п.2.23, п.2.24, розділ II, п.22, розділ I, п.2	ППБУ	допущено зменшення ширини шляху евакуації з приміщення кухні, першого поверху нежитлових будівель та споруд, що орендуються ПП «Карамель» (менше 1 м) (на даний момент розміри шляху евакуації шириною 0,62 метра);
	розділ III, глава 4, ст.20, п.21, розділ V, глава 13, ст.55, п.1	КЦЗУ	
	п.7.3.6	ДБН В.1.1-7:2016	
9.	розділ IV, п.1, п.1.18, розділ I, п.2	ППБУ	допущено складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустановки та під електрощитами в приміщеннях на першому поверсі, що орендуються ПП «Карамель» та цокольного поверху, що орендуються магазином «Варус» нежитлових будівель та споруд;
10.	розділ IV, п.1, п.1.15, розділ I, п.2	ППБУ	не встановлено апарати відключення (вимикачів) поза межами (зовні) складського приміщення на першому поверсі нежитлових будівель та споруд, що орендуються ФОП Розтаргуєва З.М., на негорючих стінах (перегородках) або на окремих опорах;
11.	розділ IV, п.1, п.1.12, розділ I, п.2	ППБУ	допущено відкрите прокладання незахищених проводів по горючій основі (конструкції) в складському приміщенні на першому поверсі нежитлових будівель та споруд, що орендується ФОП Розтаргуєва З.М.;
12.	розділ VI, п.9.1, п/п.7, розділ I, п.2	ППБУ	допущено виконання конструкцій стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м з горючих матеріалів в складському приміщенні на першому поверсі нежитлових будівель та споруд, що орендуються ФОП Розтаргуєва З.М.;
13.	розділ VI, п.9.1, п/п.13, розділ I, п.2	ППБУ	допущено зберігання продукції навалом в складському приміщенні на першому поверсі нежитлових будівель та споруд, що орендуються ФОП Розтаргуєва З.М.;
14.	розділ V, п.2.1, п/п.4, розділ I, п.2	ППБУ	не проведено випробування мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу на тиск та витрату води з оформленням акта;
15.	розділ V, п.2.2, п/п.2, розділ I, п.2	ППБУ	не укомплектований пожежний кран – комплект № 28 пожежним стволом;
16.	п.7	«Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів», затверджене наказом МНС від 18.12.2000 № 338, зареєстрованого в Мін'юсті України 24.01.2001 за № 62/5253 (у редакції наказу МНС від 16.08.2005 №140, зареєстрованого в Мін'юсті України 01.09.2005 № 970/11250); «Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів», затверджена наказом МНС від 23.02.2006 №98, зареєстрованого в Мін'юсті України 20.03.2006 №286/12160	для встановлення наявності або відсутності джерел небезпеки, які можуть ініціювати виникнення надзвичайних ситуацій, а також визначення рівнів можливих надзвичайних ситуацій, не проведено ідентифікацію об'єкта господарської діяльності та не узгоджено її з ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області;
17.	розділ III, глава 4, ст. 20, п. 2	КЦЗУ	не забезпечено працюючий персонал засобами індивідуального захисту від вражаючих факторів.
	п. 1, 2, 3	«Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту», затверджений Постановою Кабміну України від 19.08.2002 №1200.	


## ПЕРЕЛІК

### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)				✓	частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідчення на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша стаття 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

#### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	
	ЗАУВАЖЕННЯ НЕМАЄ Остапівський О.С.

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

#### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Ст. інспектор 2 ДПРЧ 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України  
(посада)

  
(підпис)

Рибак Ольга Іванівна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

головний інспектор  
(посада)

  
(підпис)

Остапівський О.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 16 » квітня 2018 р.:

головний інспектор  
(посада)

  
(підпис)

Остапівський О.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акту відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК**

**нормативно – правових актів та нормативних документів, відповідно до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05.04.2007 № 877 – V
1.2	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18.01.2001 № 2245 – III
1.3	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14.01.1998 № 15/98 – ВР
1.4	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02.10.2012 № 5403-VI
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200



	ПКМУ № 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 10 квітня 2017 р. № 301 зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.3	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273

3.4	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р.
3.5	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.7	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.10	Наказ № 11 від 21.01.2015	«Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України» затверджено	Наказ Міністерства інфраструктури України	від 21 січня 2015р. № 11, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015р. за № 279/26724
3.11	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.12	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.13	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580
3.14	ДБН В.2.2-9-2009	Державні будівельні норми. Громадські будинки та споруди	Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	від 17.12.2010 № 705 та чинний з 01.07.2010
3.15	ДБН В.2.2 – 15 – 2005	Державні будівельні норми. Житлові будинки. Основні положення	Наказ Держбуду України	від 18 травня 2005 р. № 80 та надано чинності наказом Держбуду України від 28 вересня 2005 р. № 175 з набуттям

				чинності ДБН В.2.2-15-2005 на території України втрачають чинність СНИП 2.08.01-89 та ДБН 79-92
3.16	ДБН В.2.5-56:2014	Державні будівельні норми. Системи протипожежного захисту	Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	від 13.11.2014 № 312 і надано чинності з 01.07.2015р.
3.17	ДБН В.2.5 – 67:2013	Державні будівельні норми. Опалення, вентиляція та кондиціонування.	наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства	від 25.01.2013 р. № 24 та від 28.08.2013 р. №410
3.18	ДБН В.2.5-64:2012	Державні будівельні норми. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.	наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства	від 31.10.2012 р. № 553
3.19	ДБН В.2.5-74:2013	Державні будівельні норми. Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування	наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства	від 08.04.2013 р. № 133 та від 28.08.2013р.