



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**КАМ'ЯНСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ**  
**ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ**  
**У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Московська, 11, м. Кам'янське, 51931, тел.: 0-569-2 /29-2/ 3-33-19, тел./факс: 0-569- 53-11-61  
 e-mail: dzmumns@i.ua

АКТ № 94

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо  
 додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного  
 захисту, техногенної та пожежної безпеки

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 5»**  
**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Освітня, 12

(найменування місця походження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або підприємств, осіб та по-більшому числі - громадян фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **01985831**

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) \_\_\_\_\_

Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Освітня, 12, т.(0569) 53-17-32

(найменування місця походження суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 5  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, трьох поверхову будівлю головного корпусу,  
одноповерхові будівлі: прального корпусу, харчоблоку, стерилізаційного відділення, будівля  
моргу, гаражі за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Освітня, 12,

(позначте об'єкти перевірки (об'єкти), адреси (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки не підлягає розподілу

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від «21» березня 2018 р. № 10, виданий Кам'янським МУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Посвідчення на перевірку від «05» квітня 2018 р. № 124	<input checked="" type="checkbox"/> планова, <input type="checkbox"/> позапланова.

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
11	04	2018	10	00	13	04	2018	14	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

**Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:**

І ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН (далі - І ДПРЗ) ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі - Головного управління)

(найменування органу ДСНС України)

інспектор 9 ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ І ДПРЗ Головного управління Чюна Олексій Сергійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємств Факівець з питань цивільного захисту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 5» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Кірсань Сергій Григорович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ареті особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 18.07.2017 по 20.07.2017	<input checked="" type="checkbox"/> була у період 11.12.2017 по 15.12.2017
Акт перевірки від 20.07.2017 № 123	Акт перевірки від 15.12.2017 № 385
Розпорядчий документ від 20.07.2017 № 118 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від 15.12.2017 № 318 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		<input checked="" type="checkbox"/>			пункти 2-8; 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			<input checked="" type="checkbox"/>		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		<input checked="" type="checkbox"/>			пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечено виконання правил пожежної безпеки та проведення виключної роботи, спрямованої на зменшення пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	<input checked="" type="checkbox"/>				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			<input checked="" type="checkbox"/>		пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ

9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів.			✓	пункти 2.1-2.18, глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓			пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓	пункти 3.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи вентиляції та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓			пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежої сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаційним рухом), системами протипожежного контролю, системами централізованого пожежного спостереження (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до інших нормативно-правових актів			✓	пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обладнуються відповідно до інших нормативно-правових актів.			✓	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, наскладі станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			✓	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вводу у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струму під пожежних умовах відповідає вимогам будівельних норм			✓	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>					
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>					
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>					
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реновація та капітальний ремонт приміщень, будівель, споруд здійснюється на підставі проєктної документації, яка затверджена у встановленому порядку.			✓	розділ VII ППБУ пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні вогневих та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7:2002 (вирішувати запитання) на ДСММ, додатки А, Б, В, Г, Д, Е, Додаток В.1.1-7:2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будівлями відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7:2002 (вирішувати запитання) на ДСММ, пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7:2002 (вирішувати запитання)

						чинність) на замову пункти 6.1 – 6.45 ДБН В.1.1-7:2016.
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7:2002 (з урахуванням чинності) на замову пункти 7.1.1 – 7.3.35 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпеки пожежо-ритувальних підрозділів відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.3 – 6.16 ДБН В.1.1-7:2002 (з урахуванням чинності) на замову пункти 8.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо систем протипожежного захисту відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7:2002 (з урахуванням чинності) на замову пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7:2016
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій</b>						
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					✓	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4:2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки					✓	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки					✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання					✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ІПБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки					✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11.39 № 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту					✓	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ІПБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій		✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів					✓	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ

9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики проведення
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		✓		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 (ПКМУ № 253 (зміни до Закону від 28.08.00) ПКМУ № 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 (зі змінами від 28.08.00) абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність		✓		стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		✓		пункт 1 Правил створення життя людей на водних об'єктах

Пояснен  
ня до  
позначе  
нь,  
викорис  
таних у  
переліку  
питань.

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) об'єкті.

## ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ сл	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Головний корпус			
1.	п. 2.3 глави 2 розділу III	ППБУ	Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: не забезпечено огорожувальні конструкції приміщення електрошитової протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості (п. 6.31, 6.4 таб. 3, ДБН В.1.1-7:2016)
2.	п. 2.5 глави 2 розділу III	ППБУ	Не забезпечено піддавання вогнезахисному оброблянню дерев'яні конструкції дахових приміщень
3.	п. 2.3 глави 2 розділу III	ППБУ	Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016, а саме: приміщення машинного відділення ліфту не відділено від інших приміщень протипожежною перегородкою (п. 6.31 ДБН В.1.1-7:2016)
4.	п. 1.4 глави 1 розділу V	ППБУ	Підтримання експлуатації придатності систем протипожежного захисту не проводиться відповідно до вимог Державних будівельних норм України «Системи протипожежного захисту» (далі - ДБН В.2.5-56:2014), а саме: пристрої ручного пуску СПЗ не опломбовані, місця розташування не обладнані аварійним освітленням безпеки, та не позначено вказівними знаками, що розміщують як усередині, так і поза приміщення згідно з вимогами ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026 (п. ж.6.9 дод. Ж ДБН В.2.5-56:2014)
5.	п. 1.1 глави 1 розділу V	ППБУ	Не забезпечено утримання систем протипожежного захисту в постійній готовності до виконання роботи
6.	п. 1.2 глави 1 розділу V	ППБУ	Не обладнано приміщення системою протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, а саме: приміщення 2-го та 3-го поверхів системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу та управління евакуації людей. (п. 8.1, таб. А.1, Дод. А, п. 10, таб. Б.1, дод. Б ДБН В.2.5-56:2014)
7.	п. 2.31 глави 2 розділу III	ППБУ	Не забезпечено евакуаційні виходи з будівлі, сходові клітки, зовнішні сходи евакуаційним освітленням
8.	3.22 глави 3 розділу V	ППБУ	Не забезпечено навчання працівників правилам користування вогнегасниками
9.	3.6 глави 3 розділу V	ППБУ	Не забезпечено приміщення електрошитової газовим вогнегасником з величиною заряду 3 кг і більше (п. 5 розділу VI Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників) (далі - наказ МВС України № 25)
10.	3.6 глави 3 розділу V	ППБУ	Не забезпечено вогнегасник розташований а пожежному кран-комплекті № 9 розтрубом (п/п 4 п. 10 розділу III наказ МВС України № 25)
11.	3.6 глави 3 розділу V	ППБУ	Не забезпечено приміщення бухгалтерії газовим вогнегасником з величиною заряду 3 кг і більше (п. 5 розділу VI наказ МВС України № 25)
12.	п. 2.3 глави 2 розділу III	ППБУ	Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: не забезпечено виход на покрівлю через протипожежний люк з

			нормованою межею вогнестійкості (п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016)
13.	п. 5 розділу II	ППБУ;	Не розроблено план (схеми) евакуації людей на випадок пожежі на фотолумінесцентній основі (розділ 10 Системи евакуаційної фотолумінесцентні загальні вимоги та методи контролювання ДСТУ 7317:2013)
14.	п. 2.27 глави 2 розділу III	ППБУ	Не забезпечено двері евакуаційних виходів на внутрішні запори, які відчиняються всередині без ключа
Пральний корпус			
15.	п. 2.3 глави 2 розділу III	ППБУ	Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізи у протипожежних перешкодах, а саме: не забезпечено огорожувальні конструкції приміщення електрощитової протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості (п. 6.31, 6.4 таб. 3, ДБН В.1.1-7:2016)
16.	п. 1.4 глави 1 розділу V	ППБУ	Підтримання експлуатації придатності систем протипожежного захисту не проводиться відповідно до ДБН В.2.5-56:2014, а саме: пристрої ручного пуску СПЗ не опломбовані, місця розташування не обладнані аварійним освітленням безпеки, та не позначено вказівними знаками, що розміщують як усередині, так і поза приміщення згідно з вимогами ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026 (п. ж.6.9 дод. Ж ДБН В.2.5-56:2014)
17.	п. 1.1 глави 1 розділу V	ППБУ	Не забезпечено утримання систем протипожежного захисту в постійній готовності до виконання роботи
Харноблок			
18.	п. 1.1 глави 1 розділу V	ППБУ	Не забезпечено утримання систем протипожежного захисту в постійній готовності до виконання роботи
Загальні заходи			
19.	п. 3.11 глави 3 розділу V	ППБУ	Не забезпечено утримання пожежних щитів (стендів) та засобів пожежогасіння пофарбованими у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»
20.	п. 1.24 глави 1 розділу IV	ППБУ	Не проведено замір опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання
21.	п. 1 п. 4.3, п. 4.6	ПКМУ № 1200; ПТБ	Не забезпечено працюючий персонал засобами колективного та індивідуального захисту від вражаючих факторів, в зоні ураження яких знаходиться об'єкт
22.	п/п 10 п. 2.2 глави 2 Розділу V	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів і перевірку на працездатність шляхом пуску воду з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування
23.	п. 16	ПКМУ № 564	Не застраховані члени добровільної пожежної дружини (команди)
24.	п. 10, п. 11, дод. 1	Постанови Кабінету Міністрів України № 819 від 23.10.2013 року «Про затвердження порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»	Не забезпечено проходження функціонального навчання керівним складом та фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.





Інспектор 9 ДІРЧ І ДІРЗ  
Головного управління

  
(підпис)

Чмона Олексій Сергійович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Фраківець з питань ЦЗ  
(підпис)

  
(підпис)

Кірсань С.Є.  
(підпис, ім'я та по батькові)

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «13» квітня 2012 р.:

В.О. Чмоновського лікаря  
КЗ „КМАН №5“ ДОР  
(підпис)

  
(підпис)

Кабін О.А.  
(підпис, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в даній відомості, що становить службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
2	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 лютого 2002 р., № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р., № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу	Постанова Кабінету Міністрів	від 09 січня

		пожежну охорону	України	2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути завдана пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214 (втрагив чинність)	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
	на замову ПКМУ № 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 308 (втрагив чинність)	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
	на замову ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2015 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253 (втрагив чинність)	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
	на замову ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11

2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004 (втрачено чинність)	Типові норми належності пожежників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсти України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсти України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (втрачено чинність)	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсти України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах (втрачено чинність)  на заміну Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України  Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України  Наказ МВС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсти України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383  від 10 квітня 2017 р. № 301 зареєстрований у Мін'юсти України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсти України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінкоопспору	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122

		об'єктах і транспорті	Мінекології	зарєстрований у Мін'юсти України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зарєстрований у Мін'юсти України 29 серпня 2002 р. за № 708/6096
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зарєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зарєстрований у Мін'юсти України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технологічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зарєстрований у Мін'юсти України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зарєстрований у Мін'юсти України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) вд зміну ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва  Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України  Наказ Мінрегіону України	від 03 грудня 2002 р. № 88  від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно- технічні засоби цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057- 2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінатомполітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зарєстрований у Мін'юсти України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580