



ДСНС УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 9с, e-mail: kmu_dsns@ukr.net
тел.: (056) 440-65-16, факс: (0564) 71-12-54

АКТ № 24

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №94 "
(найменування місця розташування суб'єкта господарювання юридичної особи (таблиця) або окремої частини підприємства)
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 50051, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
(адреса (місце проживання) фізичної особи - підприємця)
ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 8

ідентифікаційний код юридичної особи 38658461
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____

50051, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 8
(місце знаходження місця проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

телефон: +380974191799

Перевірено: комплекс будівель КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №94 " КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: 50051,
Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 8

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки _____

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від «05» квітня 2018 р. № 24, виданий Криворізьким міським управлінням ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Посвідчення на перевірку від «11» квітня 2018 р. № 81 02-4-18	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова.

Строк проведення перевірки

Початок перевірки				Завершення перевірки			
24	04	2018	10-00	04	05	2018	17-00
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Інспектором 14 державно-пожежно-рятувальної частини (далі ДПРЧ-14) з державного пожежно-рятувального загону (далі з ДПРЗ) Годівного управління Державної служби України з надзвичайних

14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідно вимогам нормативних документів				пункт 2 частини першої статті 61 КЦЗУ пункт 5.1 5.54 ДБН В.1.1-7:2002 (вироби) 90000000 виробництво пункт 7.1.1 7.1.35 ДБН В.1.1-7:2002
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення уведення пожежі та проведення пожежнорятувальних робіт відповідно вимогам нормативних документів				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ пункт 6.1 6.16 ДБН В.1.1-7:2002 (вироби) 90000000 виробництво пункт 8.1 8.18 ДБН В.1.1-7:2002
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо експлуатації інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідно вимогам нормативних документів				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ пункт 7.4 7.19 ДБН В.1.1-7:2002 (вироби) 90000000 виробництво пункт 9.1 9.2 ДБН В.1.1-7:2002

Частина II. Забезпечення технічної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					пункт 1 4 Порядку експлуатації населених об'єктів, здійснення господарства, виконання житлових, виробничих та інших будівельних робіт з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту ДКМУ № 6, п. 1.9 ДБН В.1.2-4:2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки					пункт 7 Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки ДКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки					пункт 9 частини другої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ДКМУ № 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання					пункт 11 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання ДКМУ № 1788 пункт 4.9 5 КЦЗУ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки					пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ частини першої статті 170 КЦЗУ стаття 11 ЗУ № 1245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту					пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ ДКМУ № 1288 пункти 4 7 4 6 КЦЗУ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій					пункт 1 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів					пункт 14 частини першої статті 20 КЦЗУ стаття 124

9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	стаття 33 КЦЗУ пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 (втрачено чинність) на заміну ПКМУ № 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 (втрачено чинність) на заміну абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, введено, діє, здійснено;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не введено, не відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання фізичної особи – підприємця об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання фізичної особи – підприємця об'єкта.

ОПИС ВІЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ сл	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (докумт. стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	Розділ V, п. 1.1	ДНБ У,	Не справна система протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації, системою передавання пожежних сповіщень, системою оповіщення про пожежу), а саме: Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах.
2	Розділ III, п. 2.3, п. 6.1 п. 6.2, п. 6.4 табл. 3	ДНБ У Провести пожежообстеження двох поверхових двох кімнат установа системи освіти України, мікрорайону Пастухів, Миколаївська область України (Львів, 2016 № 974, "Архестроїт" в Миколаївській області України (Вжурхл. 2016 р. № 128) № 159) Стаття ДНБ У по місцях освіти) ДНБ В (1-7) 2016	Вихід на горіння будівлі не обладнано протипожежним люком з відповідною межею вогнестійкості, а саме: Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів затримання прорізів у протипожежних перегородках.
3	Розділ III, п. 2.5	ДНБ У	Не оброблено засобами вогнезахисту елементи горизонтальних покриттів будівля, а саме: у будівлях, крім будівель 4 ступеня вогнестійкості, окремі елементи горизонтальних покриттів (крокви латки) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують I

			<p><i>групу вогнезахисної ефективності.</i></p> <p><i>Необхідність оброблення засобами вогнезахисту дерев'яних елементів інших конструкцій будинків визначається відповідними нормативними документами за видами будинків.</i></p>
4.	Розділ III, п.2.17	ППБУ	<p>Допускається горюче облицювання стін на шляхах евакуації, тамбурі головного виходу а саме: У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель забороняється з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж:</p> <p>G2, B2, D2, T2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб;</p>
5.	ст.69.,п.7	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, наказ МНСУ № 338 від 18.12.2000 року.	З метою встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки, які за певних обставин можуть ініціювати виникнення надзвичайної ситуації, а також визначення рівнів можливих надзвичайних ситуацій, не проведено ідентифікацію об'єкта господарської діяльності
6.	ст.53 п.3., п16.	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, ПКМУ № 733 від 27.09.2017 року	В навчальному закладі не створено об'єктову систему оповіщення, яка б забезпечувала оповіщення керівника та інших працівників закладу, осіб, які постійно або тимчасово перебувають на території закладу, про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.
7.	п.25	ПКМУ № 733 від 27.09.2017 року	Не забезпечено керівником навчального закладу наявність у службових приміщеннях радіотрансляційних точок для передачі інформації з питань цивільного захисту.
8.	п.5-8	ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не розроблено та не затверджено обсяги забезпечення працюючого персоналу навчального закладу засобами радіаційного та хімічного захисту.
9.	Розділ IV п.1.21. Розділ V, п. 10 п.4.3, додаток А, п. 15	ППБУ ППБУ по закладам освіти ДСТУ Б В.2.5- 38:2008	Об'єкт не обладнано системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а саме: <i>Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».</i>
10.	Розділ V, п.1.1. Дод. «Ж» п.11.1, 11.2.	ППБУ ДБН В.2.5- 56:2014	Не виведено сигнал від приймально-контрольних приладів автоматичної пожежної сигналізації на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.
11	Розділ V,	ППБУ	Не заключено договір на технічне обслуговування

	п.1.1., 1.4. ППБУ		автоматичної пожежної сигналізації з організацією, яка має ліцензію на виконання цих робіт.
12.	п.2	ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не забезпечено поступове накопичення, згідно номенклатури накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту.

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	При проведенні планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 49 від 05 жовтня 2007 р. № 877
2	Повідчення на проведення перевірки та службові повноваження, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 49 статті 10 (у зв'язку) 05 жовтня 2007 р. № 877
3	Копія повідчення на перевірку надано	✓				частина перша статті 2, абзац третій та шостий статті 10 (у зв'язку) 05 жовтня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				стаття дев'ятого статті 49 (у зв'язку) 05 жовтня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки встановилися інші питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки.			✓		частина перша статті 49 від 05 жовтня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено з двох примірників, один з яких вручається (береться) суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю)

Підписи осіб, що брали участь у перевірці


Посадові особи органу ДСНС України:

Інспектор ДПРЧ-14 з ДПРЗ
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
лейтенант служби цивільного захисту


(посада)

Кондратенко Денис Олександрович
(примітка: ім'я та прізвище)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


(посада)


(посада)


(примітка: ім'я та прізвище)

Примірник цього акта перевірки отримано «04» 05 2018р.:


(посада)


(посада)


(примітка: ім'я та прізвище)

(посада)

(підпис)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або управлінськими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, його зміст не має бути привласнений, розкритий, поширений або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
Законодавство України				
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 09 жовтня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 13 жовтня 2012 р. № 141-VII
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпечності»	Закон України	від 28 липня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 1598-ВР
Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 31 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими здійснюється оцінка ризику від проведення господарської діяльності та визначається перелік об'єктів підвищеної небезпечності та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення об'єктового страхування цивільної відповідальності суб'єктів діяльності за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, висловлених пожежовипускними об'єктами та об'єктами господарської діяльності, на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення безпеки і управління формування та спеціалізованих служб цивільного захисту територіально-адміністративного центру управління районної та обласної рівня для дозиметричного контролю використання	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214 (затверджено)	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійній та об'єктовому наглядом державного нагляду (контролю) з питань безпеки об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2001 р. № 1214

	на замін ПКМУ № 763	службами	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному забезпеченню на довірчій основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 308 (втрачена чинність) на замін ПКМУ № 775	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308 від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2015 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок створення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253 (втрачена чинність) на замін ПКМУ № 138	Порядок використання запасних споряд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних, побутових потреб Порядок створення, утримання фонду запасних споряд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2006 р. № 253 від 08 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про дію державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрозливого виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 05 червня 2013 р. № 440
2.18	ПКМУ № 819	Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців діяльності яких пов'язана з утриманням і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 23 жовтня 2013 р. № 819
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	НАДПБ-Б 03.01-2004 (втрачена чинність)	Типові норми надійності вогнезахистів	Політ МВС України	Політ МВС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Міністерстві України 29 квітня 2004 р. за № 554/0153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	Наказ МВС України	від 01 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Міністерстві України 05 березня 2015 р. за № 252/26607
3.3	Правила експлуатації систем раннього виявлення	Правила експлуатації систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МВС України	Наказ МВС України	від 17 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Міністерстві України 07 липня 2006 р. за № 785/12659
4	Правила охорони	Правила охорони життя людей на водних	Політ МВС України	Політ МВС України	від 01 грудня 2001 р.

	життя людей на водних об'єктах (втратив чинність) на замкну Правила охорони життя людей на водних об'єктах	об'єктах України Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	№ 272 зареєстрований у Мін'юсти України 03 листопада 2002 р. за № 45/6781 від 10 жовтня 2017 р. № 301 зареєстрований у Мін'юсти України 04 травня 2017 р. за № 560/20434
3.5	ПТБ	Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 березня 2007 р. № 557 зареєстрований у Мін'юсти України 04 вересня 2007 р. за № 1006/04271
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2004 р. № 73/82/64-122 зареєстрований у Мін'юсти України 10 квітня 2004 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186 зареєстрований у Мін'юсти України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330 зареєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653 зареєстрований у Мін'юсти України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо безпеки та технічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771 зареєстрований у Мін'юсти України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211 зареєстрований у Мін'юсти України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7:2002 (втрапив чинність) на замкну ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми Згідно з відомою Пожежна безпека об'єктів будівництва Державні будівельні норми Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України Наказ Мінекономіки України	від 03 грудня 2002 р. № 88 від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.13	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми Інженерно-технічні заходи цивільного захисту: технічна оборона	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770 зареєстрований у Мін'юсти України 05 квітня 2007 р. за № 313/13380
3.15	Методика ідентифікації ПНО	Методика ідентифікації небезпечних об'єктів	Наказ МВС України	від 23 лютого 2006 р. № 98 зареєстрований у Мін'юсти України 20 березня 2006 р. за № 286/12160
3.16	ДБН В.2.5-56:2014	Державні будівельні норми України Класифікація об'єктів цивільного захисту	Наказ Мінекономіки України	від 13 листопада 2014 р. № 312 відмінено з 01.07.2015р
3.17	ДБН В.2.2-4:97	Державні будівельні норми України Будівництво споруд з огляду доцільних завдань	Наказ Держкоммістобудування України	від 27.06.96 р. №147 та введено в дію наказом №136 від 06.08.97 р. з 01.01.1998 р.

3.18	ДСТУ Б В 2.5-38:2008	Національний стандарт України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будинків і споруд.	Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	від 27 червня 2008 р. № 269, зміщений з 01 січня 2009 р.
3.19	ДБН В.2.5-74:2013	Державні будівельні норми України. Водопостачання. Зовнішня мережа та споруди. Основи положення проєктування	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	від 08 квітня 2013 р. № 113, зміщений з 01 січня 2014 р.
3.20	ДБН В.2.5-28:2006	Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.	Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України	від 15 травня 2006 р. № 168, зміщений з 01 січня 2006 р.
3.21	Правила улаштування електроустановок	Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7. Заземлення та захист від електробезпеки	Наказ Міністерства палива та енергетики України	від 28 серпня 2006 р. № 3075

1
заводній екземпляр
№ 6 156

1

7

6111
1
1
ukr.net

18

ВН.
ДУД.
0.М.
0.К.