



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Віконкомісська, 20 м. Синельників, Дніпропетровська область, 52500, тел./факс 0 (56-63) 4-00-21

А К Т № 37.

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
одержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері швидкого захисту,
техногенної та пожежної безпеки

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №5
(найменування/місце наявності суб'єкта господарювання - юридичної особи (табільного відокремленого підрозділу)

СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

52500, Дніпропетровська область, м. Синельників, ВУЛИЦЯ МУЗЕЙНА, будинок 29 - А

Ідентифікаційний код юридичної особи 20260134,
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в
установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)
□□□□□□□□□□□□,

52500, Дніпропетровська область, м. Синельників, ВУЛИЦЯ МУЗЕЙНА, будинок 29 - А
тел.(05663) 3-71-42, sch5_sin@ukr.net

(місце/находження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення основної школи, початкової школи, виробничої
майстерні Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Синельниківської
міської ради за адресою: 52500, Дніпропетровська область, м. Синельників, ВУЛИЦЯ
МУЗЕЙНА, будинок 29 - А

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від
провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчий документ щодо здійснованої перевірки | Тип здійсненої перевірки |
|---|--|
| Наказ від 19.04.2017 № 7, виданий Синельниківським міськрайонним відділом Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області | <input checked="" type="checkbox"/> планова; |

Посвідчення на перевірку від 14.05.2018 № 51

 позапланова

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 14 | 05 | 2018 | 13 | 00 | 25 | 05 | 2018 | 13 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Синельниківський міськрайонний відділ (далі - МРВ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (далі - ГУ ДСНС) (надзвичайна ситуація ДСНС України)

Головний інспектор Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
Пасічник Сергій Якович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Директор Макаренко Неллі Михайлівна,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові).

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |
| <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 01.01.2018 по 01.02.2018 | <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 01.01.2018 по 01.02.2018 |
| Акт перевірки від 01.02.2018 № 00000 | Акт перевірки від 01.02.2018 № 00000 |
| Розпорядчий документ від 01.02.2018 № 00000 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input checked="" type="checkbox"/> | Розпорядчий документ від 01.02.2018 № 00000 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input checked="" type="checkbox"/> |

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчичих документів та інформаційних посажичників з питань пожежної безпеки | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | пункти 17-19 розділу II ППБУ |
| 2. | У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | пункт 9 розділу II ППБУ |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|------------------|---|-----|----|----|----|---|
| небезпеки | | | | | | |
| 3. | Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | ✓ | | | | пункт 11 розділу II ППБУ |
| 4. | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | ✓ | | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦУ |
| 5. | Проведено інструкації та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | ✓ | | | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ |
| 6. | Забезпечено протипожежний стан утримання території | ✓ | | | | пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ |
| 7. | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | ✓ | | | | пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8. | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | ✓ | | | | пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| 9. | Стан утримання інженерного обладнання | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налаштування та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | | | пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | ✓ | | | | пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | ✓ | | | | пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | ✓ | | | | пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | ✓ | | | | пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. | Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | |
| 10.1 | Будинки, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами противідмінного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (апп - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | ✓ | | | пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | | ✓ | | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. | Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | ✓ | | | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у | ✓ | | | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--------|---|-----|----|----|----|---|
| | будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмки від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | | | |
| 12. | Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | V | | | | пункт 7 розділу І, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ПДБУ, статті 61-63 КДЗУ |
| 13. | Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | V | | | | пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАДБ В.01.057-2006/200 |
| 14. | Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | V | | | | розділ VII ПДБУ |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд заходиться на підставі проектної документності, яка затверджена у встановленому порядку | V | | | | пункт 21 розділу II ПДБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | V | | | | пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ПДБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | V | | | | пункти 2.1-2.28 глави 2, розділу VII ПДБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами а матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | V | | | | пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ПДБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | V | | | | пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ПДБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документності щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | V | | | | пункт 2 частини першої статті 67 КДЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну податків А, Б, В, Г, Д, Е ДБН В.1.1-7-2016 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документності щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | V | | | | пункт 2 частини першої статті 67 КДЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7-2016 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документності щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | V | | | | пункт 2 частини першої статті 67 КДЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 6.1 - 6.45 |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--------|---|-----|----|----|----|--|
| | | | | | | ДБН В.1.1-7:2016 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7-2002 (втрати чинності) на заміну пункти 7.1.1 – 7.3.35 ДБН В.1.1-7:2016 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7-2002 (втрати чинності) на заміну пункти 8.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7:2016 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втрати чинності) на заміну пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7:2016 |

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | ✓ | | | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | ✓ | | | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956 |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | ✓ | | | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956 |
| 4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | ✓ | | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | ✓ | | | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрутування |
|----------|--|-----|----|----|----|---|
| | | | | | | стаття 11 ЗУ № 2245 |
| 6. | Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | ✓ | | | пункт 2 частини першої статті 20 КІЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. | Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | | ✓ | | | пункт 3 частини першої статті 20 КІЗУ |
| 8. | Організація та забезпечення евакуаційних заходів | | | ✓ | | пункт 4 частини першої статті 20 КІЗУ, частина 9 статті 33 КІЗУ |
| 9. | Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | ✓ | | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КІЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787 |
| 10. | Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 6 частини першої статті 20 КІЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. | Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам технології безпеки | | ✓ | | | пункт 8 частини першої статті 20 КІЗУ, стаття 40 КІЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444 |
| 12. | Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | ✓ | | | пункт 11 частини першої статті 20 КІЗУ, пункти 5, 6 Порядку віднесення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444 |
| 13. | Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | ✓ | | пункт 12 частини першої статті 20 та статті 133 КІЗУ |
| 14. | Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захищених споруд цивільного захисту | | | ✓ | | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КІЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 (втратив чинність) на заміну ПКМУ № 138 |
| 15. | Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | ✓ | | пункт 18 частини першої статті 20 КІЗУ, стаття 98 КІЗУ, або щоєш пункт 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій технологічного і природного характеру та іх наслідків, ПКМУ № 308 (втратив чинність) на заміну або четвертий пункту |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтuvання |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| | | | | | | з Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775 статья 53 КЦУ |
| 16. | Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпеченю їх працездатності | | | ✓ | | |
| 17. | Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | ✓ | | пункт I Правил охорони життя людей на водних об'єктах. |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірюється у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкти.

**ОПИС
виявленого порушення**

| № з/п | Нормативно - правовий вист, вимоги якого порушені | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|---|--------------------------------------|--|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта | |
| 1 | Розділ II п.16' | ППБУ | Не пройдено навчання та перевірку знань посадовими особами та працівниками у порядку, встановленому постановою КМУ від 26.06.2013 року №444 «Про затвердження Порядку навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». |
| 2 | пункт 3 частини першої статті 20, статті 40 | КЦУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444 | Не здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки. |
| 3 | Розділ III глава2 п.2.7 | ППБУ | Наказом керівника господарчого органу підприємства, що експлуатує об'єкт, на якому виконано вогнезахисне оброблення, не призначено посадову особу, відповідальну за утримання вогнезахисного покриву. |
| 4 | Розділ III глава2 п.2.8 | ППБУ | Не здійснено комісією господарчого органу перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення). |
| 5 | пункт 2 частини першої статті 20, пункти 4,3,4,6 | КЦУ, ПКМУ №1200, ПТБ | Не забезпечені працівників засобами індивідуального та колективного захисту. |

| | | | Будівля основної школи |
|----|--|------|--|
| 6 | Розділ II п. 22, Розділ III глава 2 п. 2.3, Розділ IV п.1.24 | ППБУ | Встановити противажежні двері, що відділятимуть приміщення електроощитової від коридору першого поверху будівлі основної школи. (п.9.3.6 ДБН В.2.2-9-2009). |
| 7 | Розділ V глава 1 п.1.2 | ППБУ | Не обладнано приміщення первого та другого поверху будівлі системою противажежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи противажежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації. |
| 8 | Розділ IV глава 1 п.1.21 | ППБУ | Не виконано захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкохахисту будівель і споруд». |
| 9 | Розділ V глава 3 п.3.17 | ППБУ | Технічне обслуговування вогнегасників не здійснено відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за №555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги». |
| 10 | Розділ II п.8 | ППБУ | Приміщення первого та другого поверхів будівлі не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». |
| 11 | Розділ III глава 2 п.2.31 | ППБУ | Не забезпечений сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації евакуаційним освітленням. |
| | | | Будівля початкової школи |
| 12 | Розділ V глава 1 п.1.2 | ППБУ | Не обладнано приміщення первого, другого, третього поверху будівлі системою противажежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи противажежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації. |
| 13 | Розділ IV глава 1 п.1.21 | ППБУ | Не виконано захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкохахисту будівель і споруд». |
| 14 | Розділ II п.8 | ППБУ | Приміщення первого, другого, третього поверхів будівлі не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». |

| | | | |
|----------------------------|---|------|--|
| 15 | Розділ V глава 2 п.2.2 підпункт 9 | ППБУ | Не проведено технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. |
| 16 | Розділ V глава 2 п.2.2 підпункт 8 | ППБУ | Не вказано на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку літерний індекс «ПК», порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів. |
| 17 | Розділ V глава 3 п.3.17 | ППБУ | Технічне обслуговування вогнегасників не здійснено відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги». |
| 18 | Розділ III глава 2 п.2.31 | ППБУ | Не забезпечені сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації евакуаційним освітленням. |
| Виробнича майстерня | | | |
| 19 | Розділ IV глава 1 п.1.21 | ППБУ | Не виконано захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавозахисту будівель і споруд». |
| 20 | Розділ II п.8 | ППБУ | Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». |
| 21 | Розділ IV глава 1 п.1.6 | ППБУ | Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцовування жил проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів в приміщенні майстерні. |
| 22 | Розділ III глава 2 п.2.16 | ППБУ | Не забезпечноно розривання, розсування або зімнання грат встановлених на вікнах приміщень майстерні. |
| 23 | Розділ IV глава 1 п.1.18 | ППБУ | Допускається складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електроощитами. |
| 24 | Розділ III глава 2 пункт 2.9 | ППБУ | Не визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та зовні. |

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діямі (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповітності виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № п/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Нормативне обґрунтвання |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|---|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання після чи перед тим не менше ніж за 10 календарних днів до початку | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | частини четвертої статті 6 ЗУ на 15 квітня 2007 року № 877 |
| 2 | Постановческий на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, працюють | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | частини п'ятої статті 7, абзац третього статті 10 ЗУ на 15 квітня 2007 р. № 877 |
| 3 | Комісію посвідчення на перевірку надано | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | частини п'ятої статті 7, абзац третього статті 10 ЗУ на 15 квітня 2007 р. № 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, висекли запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | частини п'ятої статті 7, статті 4 ЗУ на 15 квітня 2007 р. № 877 |
| 5 | Під час виконання перевірки фіксувалися лише і питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її дійсності. У посвідченні на здійснення перевірки залишено питання, що є підставою для дійсності такої перевірки | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | частини перевіднести до ЗУ на 05 квітня 2007 р. № 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного перевірки та складеного акта перевірки

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| 1 | <i>Завданські або замежені щодо проведеній перевірки та складеного акта перевірки</i> |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких зручається керівнику (власникові) суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якіо залишують та/або під час здійснення контролю.

Підписані осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор
Синельниківського МРВ

(посада)

Пасічник Сергій Якович

(представник, які відповідають)

Посадові та/або уповноважені
особи суб'єкта господарювання,
інші особи, присутні під час
здійснення заходу:

Директор
(посада)

(посада)

Макаренко Роман
(представник, які відповідають)

Примірник цього акта перевірки отримано *20.05.2018* року
Директор
(посада)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки)

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, які може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № у/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|---|--|--|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закони України | | | | |
| 1.1 | ЗУ № 877 | «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Закон України | від 05 квітня 2007 р. № 877 – ВІ |
| 1.2. | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012р. № 5403-VI |
| 1.3. | ЗУ № 2245 | «Про об'єкти підвищеної небезпеки» | Закон України | від 18 січня 2001 р. № 2245 – III |
| 1.4. | ЗУ № 15/98 | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» | Закон України | від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВІ |
| Постанови Кабінету Міністрів України | | | | |
| 2.1 | ПКМУ № 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. № 956 |
| 2.2. | ПКМУ № 306 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадженням господарської діяльності та виникаючихся передбачуваних заходів державного нагляду (контролю) у сфері технологій та пожежної безпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012р. № 306 |
| 2.3 | ПКМУ № 5 | Типове положення про відомчу пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 5 |
| 2.4. | ПКМУ № 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. № 564 |
| 2.5 | ПКМУ № 1788 | Порядок правил проведення обопількового струхування цивільової відповідальності суїсствів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежно-хімічно-безпеки об'єкти та обсяги, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарно-епдеміологичного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. № 1788 |
| 2.6. | ПКМУ № 1200 | Порядок забезпечення населених і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, працівниками рятувальної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. № 1200 |
| 2.7. | ПКМУ № 1214 (відповідь чинності) на заміну ПКМУ № 763 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04 серпня 2000 р. № 1214 |
| | | Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, гаслець та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 жовтня 2016 р. № 763 |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 2.8 | ПКМУ № 308 <i>(втратив чинність)</i> на заміну ПКМУ № 775 | Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій технологічного і природного характеру та їх наслідків | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2001р. № 308 |
| 2.9 | ПКМУ № 443 | Порядок підготовки до діл за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 443 |
| 2.10 | ПКМУ № 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 444 |
| 2.11 | ПКМУ № 787 | Порядок утворення, завдання та функцій формування цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. № 787 |
| 2.12 | ПКМУ № 253 <i>(втратив чинність)</i> на заміну ПКМУ № 138 | Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. № 253 |
| 2.13 | ПКМУ № 11 | Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку | Постанова Кабінету Міністрів України | від 10 березня 2017 р. № 118 |
| 2.14 | ПКМУ № 6 | Про затвердження передіку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких залучається з урахуванням чином інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 6 |
| 2.15 | ПКМУ № 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації осібніх працівників професійних аварійно-рятувальних служб. | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. № 729 |
| 2.16 | ПКМУ № 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій технологічного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013р. № 841 |
| 3. Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | | |
| 3.1 | НАПБ Б.03.001-2004 <i>(втратив чинність)</i> | Типові норми належності вогнегасників | Наказ МНС України | від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153 |
| 3.2 | ПІБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 |
| 3.3 | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | | Наказ МНС України | від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659 |
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за |

| | | | | |
|------|---|--|--|---|
| | на заміну Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МВС України | № 95/9383 від 10 квітня 2017 р. № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434. |
| 3.5 | ПТБ | Правила технологічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечноих територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1096/14273 |
| 3.6 | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків вилику (виходу) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р., № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/551? |
| 3.7 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996 |
| 3.8 | Інструкція з тривалого зберігання | Інструкція з тривалого зберігання: засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500 |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 квітня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054 |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до: інженерного забезпечення об'єктів будівництва щодо пожежної та технологічної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24320 |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держкотримрегулювання, МНС | від 17 тривня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319 |
| 3.12 | ДБН В.І.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну ДБН В.І.1-7-2016 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України Наказ Мінрегіону України | від 03 грудня 2002 р. № 88 від 31 жовтня 2016 р. № 287 |
| 3.13 | ДБН В.І.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно- технічні заходи цивільного захисту (хімічної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. № 274 |
| 3.14 | НАПБ В.01-057- 2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 листопада 2007 р. за № 313/13589 |