



ДСНС УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
 50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 9е, e-mail: kmu_dsns@ukr.net
 тел.: (056) 440-65-16, факс: (0564) 71-12-54

А К Т № 86/12

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №206" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, зареєстрований за адресою: 50029, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Міжпланетна, 13

(ідентифікаційний код юридичної особи (згідно з ЄДР) або фізичної особи (згідно з ЄДР) або організації, яка не є юридичною особою (згідно з ЄДР) або підприємства)
 ідентифікаційний код юридичної особи 26329453
 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____
50029, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Міжпланетна, 13, телефон (0564) 53-41-89

(місце об'єкта перевірки (об'єкта), адреса (адреса) об'єкта перевірки)
 Перевірено: будівлю та територію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №206" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Покровський район, вул. Міжпланетна, 13

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки _____

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від «24» квітня 2018р. №32, виданий Криворізьким міським управлінням Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Посвідчення на перевірку від «16» травня 2018р. № 760/02-5-18	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова.

Строк проведення перевірки

Початок перевірки			Завершення перевірки			
16	05	2018	29	05	2018	16-00
число	місяць	рік	години	місяць	рік	години

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
12 державна пожежно-рятувальна частина (далі ДПРЧ-12) з державного пожежно-рятувального загону (далі з ДПРЗ) ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
(підприємство/орган ДСНС України)

Інспектор ДПРЧ-12 з ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області капітан служби цивільного захисту Коросташов Дмитро Миколайович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємств:
Завідувач КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №206" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Шепеленко Тетяна Євгенівна, завідувач господарством КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №206" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Шинкаренко Олександра Геннадіївна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

треті особи: _____

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 22.03.2016р. по 06.04.2016р.	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з «15» 11.2017р. по «20» 11.2017р.

Акт перевірки від 06.04.2016р. № 63/12
Розпорядчий документ від 06.04.2016р. № 62/12
виконаний , не виконаний

Акт перевірки від «20» листопада 2017р. № 107/12
Розпорядчий документ від «24» 11 2017 р. № 49/12
виконаний , не виконаний

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	✓				п.2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		п.14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежнорятівальний підрозділ			✓		п.12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення виконної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				п.17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			✓		п.9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				п.11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			✓		п.2, 4, 5 ст.57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	✓				п.15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	✓				п.1.1 - 1.21, р.1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		✓			п.2.1 - 2.22, р.2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		✓			п.2.23 - 2.37, р.2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	✓				п.1.1 - 1.24, р.1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				п.2.1 - 2.18, р.2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				п.2.18 - 2.27, р.2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		п.4.1 - 4.4, р.4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				п.3.1 - 3.5, р.3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			п.1.1 - 1.6, р.1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			п.1.4, р.1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			✓		п.2.1, 2.3, р.2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількості вводу і будівлі, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмлин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓		п.2.2, р.2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			✓		п.8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В 01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			✓		розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		п.21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		п.1.1 - 1.5, р.1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		п.2.1 - 2.28, р.2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам			✓		п.3.1 - 3.9, р.3 розділу VII ППБУ

нормативних документів					
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів					п. 4.1 - 4.48 гл 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів		✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7:2002 (втрачена чинність) на заміну додатки А, Б, В, Г, Д, Е ДБН В.1.1-7:2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7:2002 (втрачена чинність) на заміну пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7:2002 (втрачена чинність) на заміну пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7:2002 (втрачена чинність) на заміну пункти 7.1.1 - 7.3.35 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7:2002 (втрачена чинність) на заміну пункти 8.1 - 8.18 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7:2002 (втрачена чинність) на заміну пункти 9.1 - 9.2 ДБН В.1.1-7:2016
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій					
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			✓		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4:2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			✓		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			✓		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		пункт 3 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики

				прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення доям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 (втрачена чинність) на заміну ПКМУ № 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 (втрачена чинність) на заміну абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓	пункт 1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	Розділ V п.1.2. Розділ VI, п. 6	ППБУ Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України	Будівля не обладнана системою пожежної сигналізації, а саме: <i>«Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».</i>

	п.5.1; Додаток А, табл. А1, п.7.3	08 вересня 2016 р. за № 1229/29359 (далі – ППБУ по закладам освіти) ДБН В.2.5-56:2014	
2.	<u>Розділ V</u> п.1.2. Розділ VI, п. 6 п.5.1; Додаток Б, табл. Б1, п. 5.1	<u>ППБУ</u> ППБУ по закладам освіти ДБН В.2.5-56:2014	Будівля не обладнана системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, а саме: «Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
3.	<u>Розділ IV</u> п.1.21. Розділ V, п. 10 п.4.3, додаток А, п. 15	<u>ППБУ</u> ППБУ по закладам освіти ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Об'єкт не обладнано системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а саме: <i>Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».</i>
4.	<u>Розділ III</u> п.2.17; 2.23.	<u>ППБУ</u>	Допущено опорядження (облицювання) стін у сходових клітинах матеріалом з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2, а саме: «У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель забороняється з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб»
5.	<u>Розділ IV</u> п.1.18.	<u>ППБУ</u>	Допущено експлуатацію світильника з лампою розжарювання зі знятим ковпаком (розсіювачем) в підвальному приміщенні, а саме: «Забороняється: підвищування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електраламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами)».
6.	п.25	ПКМУ № 733 від 27.09.2017 року	Не забезпечено встановлення у службових приміщеннях навчального закладу радіотрансляційних точок для передачі інформації з питань цивільного захисту.
7.	п.2	ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року із змінами внесеними згідно ПКМУ № 237 від 08.04.2013 року	Не забезпечено наявність на об'єкті засобів радіаційного та хімічного захисту (фільтруючих коробок) від бойових отруйних речовин.

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта ст.5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2.	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята ст.7, ст.10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3.	Копія посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята ст.7, абзаци 3 та 6 ст.10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4.	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята ст.4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5.	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша ст.6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	Не надходило

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (ласнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали згід державного нагляду (контролю)

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Інспектор ДПРЧ-12 з ДПРЗ
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
капітан служби цивільного захисту
(посада)



Коросташов Дмитро Миколайович
(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Забигунач КЗ, ДНЗ № 206 К/М/Р
(посада)



Метеленко М.Є.
(прізвище, ім'я та по батькові)


Забигунач КЗ, ДНЗ № 206 К/М/Р
(посада)



Метеленко М.Є.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «29» 05 2018 року:

Забигунач КЗ, ДНЗ № 206 К/М/Р
(посада)



Метеленко М.Є.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У разі відсутності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний ґрунт секретності або обмежена доступу.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1	2	3	4	5
Закони України				
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998р. N 15/98-ВР
Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технічної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014р. N 5

2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільно-відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002р. N 1200
2.7	ПКМУ N 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 308 (затримана чинність) на замові ПКМУ № 775	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, локалізації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308 від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013р. N 787
2.12	ПКМУ № 253 (затримана чинність) на замові ПКМУ № 138	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253 від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013р. N 841
3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	Правила улаштування систем раннього виявлення (затримана чинність)	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006р. N 288 зареєстрований у Мінюсти України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах (затримана чинність) на замові Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мінюсти України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383 від 10 квітня 2017 р. № 301 зареєстрований у Мінюсти України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.3	ПТЕ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007р. N 557, зареєстрований у Мінюсти України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14773
3.4	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінрегіону, містобудування та інфраструктури, Мінекономіки	від 27 березня 2001р. N 22-82.64.122, зареєстрований у Мінюсти України 10 квітня 2001 р. за N 326.5517
3.5	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002р. N 186, зареєстрований у Мінюсти України 29 серпня 2002 р. за N 708.6096
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002р. N 330, зареєстрований у Мінюсти України 04 березня 2003 р. за N 179.7500
3.7	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006р. N 653 зареєстрований у Мінюсти України 02 листопада 2006 р. за N 1180.13054
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013р. N 771 зареєстрований у Мінюсти України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС України	від 17 травня 2004р. N 87/211 зареєстрований у Мінюсти України 10 червня 2004 р. за N 720.9319
3.10	ДБН В.1.1-7-2002 (затримана чинність) на замові ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України Наказ Мінарегіону України	від 03 грудня 2002 р. № 88 від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006р. N 274
3.12	НАПБ В.01.057-	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ МНС,	від 04 грудня 2006р. N 730/720

	2006/200		Мінагрополітики,	зарєстрований у Мінюсти України 05 жовтня 2007 р. за N 313/13580
3.13	ПБВУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 20 грудня 2014р. N 1417, зарєстрований у Мінюсти України 05 березня 2015 р. за N 252/26097
3.14	НАПБ Б.03.001-2004 (втрата чинності)	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 жовтня 2004р. N 151, зарєстрований у Мінюсти України 29 жовтня 2004 р. за N 554/9153
3.15	Правила експлуатації вогнегасників	Правила експлуатації вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 жовтня 2004р. N 152, зарєстрований у Мінюсти України 29 жовтня 2004 р. за N 555/9154
3.16	ДНАОП 0 00-1.32-01	Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок	Наказ Міністерства праці	від 21 червня 2001 р. N 272