



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Виконкомівська, 20 м. Синельникове, 52500, тел.: (056-63) 4-00-21, 4-20-73

АКТ № 74

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАРВІНОК», 52561, Дніпропетровська область, Синельниківський район, (найменування місця виконання суб'єкта господарювання - юридичної особи (назви юридичного підприємства) село Новоолександрівка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 3
(або підприємства, і/або її фізичної особи - підприємця фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **36418470**
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

52561, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Новоолександрівка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 3
(найменування/назви місця виконання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі, приміщення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАРВІНОК», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Новоолександрівка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 3
(назва об'єкта перевірки (об'єкти), адреса (адреса) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ №7 від «19» квітня 2018 року начальника Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, Повіднення на перевірку від «21» травня 2018 року № 77	<input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова.

Строк проведення перевірки

Початок перевірки				Завершення перевірки			
21	05	2018	09	31	05	2018	14
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Синельниківський міськрайонний відділ (оділ Синельниківського МРВ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області
(найменування органу ДСНС України)

провідний інспектор Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області старший майор служби цивільного захисту Мікрук Євген Миколайович
(посада, звання, і/або та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємств

Зинівювач КЗО Новоолександрівський ДНЗ «Барвінок» Бойко Галина Василівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи: _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 03.04.2017р. по 14.04.2017р. Акт перевірки від 14.04.2017р. № 18 Розпорядчий документ від 20.04.2017р. № 41 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 10.10.2017 р. по 24.10.2017 р. Акт перевірки від 24.10.2017 р. № 104

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних повідомлень з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБКУ
1.2	На підприємстві створено СПБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 14 розділу II ППБКУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежо-регульовані підрозділи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 12 розділу II ППБКУ
1.4	Забезпечено навчання працівників безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 17 - 19 розділу II ППБКУ
2.	У будівництві та на виробничій застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 9 розділу II ППБКУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 11 розділу II ППБКУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2, 4, 5 статті 57 КЗПКУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 15, 16, 20 розділу II ППБКУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання територій	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБКУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБКУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації з виходів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБКУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (машина) із застосування, монтаж, надійка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБКУ
9.2	Системи освітлення та теплої мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБКУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБКУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБКУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвиділення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБКУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівля, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожегової сигналізації, автоматичними системами пожегосигналізації, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБКУ
10.2	АСПЗ обслуговується відповідно до вимог нормативно-правових актів.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБКУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						

11.1	Система знімального протипожежного водозабезпечення, наведені станції відповідають та вбудовуються відповідно до протипожежного вимог		✓	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ПББУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, вміст води в будівлі, витраті води на внутрішнє пожежогащення та кількість струми від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓	пункт 2.2 глави 2 розділу V ПББУ
12.	Наявність та утримання підрозділ добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогащення	✓	✓	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ПББУ, статті 61 - 63 КЗСУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зерноних і грубих кормів		✓	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення пожежних, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт		✓	розділ VII ПББУ
14.1	Нові будівництва, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		✓	пункт 21 розділу II ПББУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогняних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ПББУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ПББУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими склеюваними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ПББУ
	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ПББУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування інженерно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЗСУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЗСУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЗСУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЗСУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення газівий безпеки та проведення пожежо-ритуальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЗСУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЗСУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7-2002
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій				
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		✓	пункти 1 - 4 Першого розділу, що виконувати зоб'язані господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6; підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		✓	пункт 3 Першого розділу і статті 20 КЗСУ, статті 11 ЗУ В.1.2-4-2006
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЗСУ, Перший розділ декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		✓	пункт 1. Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 138, пункт 4.9.5 ППЕ
5.	Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЗСУ, стаття 11 ЗУ В.1.2-4-2006
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	✓		пункт 2 частини першої статті 20 КЗСУ, ПКМУ N 220, пункти 4.3, 4.6 ППЕ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповіді	✓		пункт 3 частини першої статті 20 КЗСУ

поведінку населення у разі виникнення аварії				
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЗКУ, частина 9 статті 25 КЗКУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 25 КЗКУ, пункт 3 ПСМУ № 707
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЗКУ, додаток 1 до Методик організування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам технічного безпеки		✓		пункт 8 частини першої статті 20 КЗКУ, стаття 40 КЗКУ, ПСМУ № 443, ПСМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓			пункт 11 частини першої статті 20 КЗКУ, стаття 5, 6 Порядку здійснення навчання окремими діями у надзвичайних ситуаціях, ПСМУ № 444
13. Забезпечено аварійно-рятувальне обслуговування суб'єктів господарювання			✓	ПСМУ № 703 від 26.10.2016 року
14. Забезпечено дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЗКУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПСМУ № 233
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЗКУ, стаття 38 КЗКУ, абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ПСМУ № 725
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓	стаття 33 КЗКУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань.

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Н» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«ПН» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«П» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) об'єкті.

ОПИС ВІЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реалізіти норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	Розділ V, глава 1, п.1.2	ППБУ	Не обладнано приміщення системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» а саме: пожежною сигналізацією.
2.	Розділ IV, глава 1, пункт 1.21	ППБУ	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавозахисту будівель і споруд». Загальні технічні вимоги».
3.	Розділ III, глава 2, пункт 2.5	ППБУ	Дерев'яні конструкції горнища не оброблені вогнезахисним розчином із складанням акту.
4.	Розділ V, глава 3, п.3.17	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування вогнетасників відповідно до Правил експлуатації вогнетасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнетасників. Загальні технічні вимоги».

5.	Розділ II, п.16	ППБУ	Посадова особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
6.	пункт 2 частини першої статті 20	КЦЗУ	Персонал школи не забезпечений в повному обсязі засобами індивідуального захисту органів дихання.
7.	пункт 8 частини першої статті 20	КЦЗУ	Особа відповідальна за виконання заходів з цивільного захисту та техногенної безпеки не пройшла навчання у сфері цивільного захисту.
8.	Розділ V, глава 3, п.3.11	ППБУ	Пожежний щит не укомплектований згідно норм належності.

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що засядають осіб, що провадять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копія повідомлення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позитивної перевірки ізолювалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення позитивної перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				✓	частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>зауважень до перевірки не має</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (адресату) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Провідний інспектор

Синьдільницького МРВ

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській обл.

майор служби ПЗ


(підпис)

Мікрух Свєнтії Миколаївни

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідуюча КЗО

Новоолександрівський ДНЗ

«Барвінок»

(підпис)


(підпис)

Бойко Галина Василівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 09 » жовтня 2018р.:

Завідуюча КЗО
Новоолександрівський ДНЗ
«Барвінок»

(підпис)

(підпис)

Бойко Галина Василівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку чашності в меті відомості, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути привнесено відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1	1	2	3	4
Законои України				
1.1	ЗУ № 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 жовтня 2007 р. N 877-V
1.2	КЗДУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ № 2243	"Про об'єкти підвищеної небезпечності"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ №1598	"Про законств двоиния вид вплину іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 1598-ВР
Постанова Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ №6956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технологічної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ №3	Типове положення про відому пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ №1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пасажирами та вантажами на об'єктах підвищеної небезпечності, виключаючи пасажирів/вантажівні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до шкідливих екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і організацій формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладдям радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому чи добровільному обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для забезпечення і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2013 р. N 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначеними органами управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення наказання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, закінчення та функцій формувань шкідливого газисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання запасних споряд цивільного захисту (запасної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253

2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загроз виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, газулей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійному обслуговуванню на загальної основи	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2013 р. № 763
3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	НАСВ Б.03.001-2004	Типові норми надійності конструктивних	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 131, зареєстрований у Мінюсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/0153
3.2	ПНБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за № 512/2667
3.3	Правила організувати систем рівняного захиста	Правила організувати систем рівняного захиста надзвичайних ситуацій та евакуація людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 284, зареєстрований у Мінюсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мінюсті України 01 лютого 2002 р. за № 946/383
3.5	ПНБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на окремих територіях	Наказ МНС України	від 13 серпня 2007 р. № 257, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за № 1020/14273
3.6	Методика прогнозування НХО	Методика прогнозування наслідків впливу (вибуху) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мініагрополітики, Мініекономіки, Мінікультури	від 27 березня 2001 р. № 753/04/122, зареєстрований у Мінюсті України 10 квітня 2001 р. за № 336/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 104, зареєстрований у Мінюсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція в правового зберігання	Інструкція з правового зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 10 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за № 176/7502
3.9	Інструкція щодо утримання	Інструкція щодо утримання запасних споряд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 лютого 2006 р. № 653, зареєстрований у Мінюсті України 02 лютого 2006 р. за № 1180/12654
3.10	Правила оцінки технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерно-технічних заходів цивільного захисту будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 лютого 2013 р. № 771, зареєстрований у Мінюсті України 22 лютого 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 812/11, зареєстрований у Мінюсті України 10 травня 2004 р. за № 720/9239
3.12	ДБН В.1.1-7:2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 48
3.13	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (співальної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.857-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропродумовому комплексі	Наказ Міністерства МНС	від 01 грудня 2008 р. № 730/776, зареєстрований у Мінюсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580