



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Виконкомівська, 20 м. Синельникове, 52500, тел.: (056-63) 4-00-21, 4-20-73

АКТ № 4/

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

**КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ СЛАВГОРОДСЬКИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 2 «ЖУРАВОЧКА»**

52580, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, селище міського типу Славгород, вулиця ЗАВОДСЬКА, будинок 63-А

(найменування місця виконання суб'єкта господарювання - юридичної особи (назва його підприємства) або підприємця, або приватного, або на безповоротній основі провадження фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **35950067**

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

52580, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, селище міського типу Славгород, вулиця ЗАВОДСЬКА, будинок 63-А

(найменування місця провадження суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлю, приміщення та територію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ СЛАВГОРОДСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 2 «ЖУРАВОЧКА» розташованих за адресою: 52580, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, селище міського типу Славгород, вулиця ЗАВОДСЬКА, будинок 63-А

(назва об'єкта перевірки (об'єкта), адреса (адреса) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки | Тип здійсненої перевірки |
|--|---|
| Наказ №7 від «19» квітня 2018 року начальника Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, Повідщення на перевірку від «21» травня 2018 року № 75 | <input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова. |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | Завершення перевірки | | | |
|-------------------|--------|------|--------|----------------------|--------|------|--------|
| 21 | 05 | 2018 | 09 | 31 | 05 | 2018 | 14 |
| число | місяць | рік | години | число | місяць | рік | години |
| | | | | | | | |

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:**

Синельниківський міський районний відділ (базі Синельниківського МРВ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

(найменування органу ДСНС України)

провідний інспектор Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області старший майором служби цивільного захисту Міхруж Євген Миколайовичем

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадовці та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємств

Завідуюча КЗО Славгородський ДНЗ № 2 «ЖУРАВЧКА» Єрмак Любов Сергіївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи: _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |
| <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 03.04.2017р. по 14.04.2017р. Акт перевірки від 14.04.2017р. № 42 Розпорядчий документ від 20.04.2017р. № 22 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 10.10.2017 р. по 24.10.2017 р. Акт перевірки від 24.10.2017 р. № 98 |

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Частина І. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних ознак щодо питань пожежної безпеки | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-технічний підрозділ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечено виконання правля пожежної безпеки та проведення вихідної роботи, спрямованої на залучення персоналу | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункти 17 - 19 розділу II ППБУ |
| 2. У будівинстві та на виробничих застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | | | |
| 3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | | | | | |
| 4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 5. Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 6. Забезпечено протипожежний стан утримання територій | | | | | | |
| 7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | | | | | |
| 8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації з виходів | | | | | | |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановка (можливість їх застосування, монтаж, пазівка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплий мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи вентиляції та кондиціювання відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами поведіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами інтегрованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| 11.2 | Удосконалення та утримання внутрішнього протипожежного водозону, здатність вивести у будівлю, витрати води на внутрішнє пожегогасіння та кількість струму від пожежних електростанцій відповідно вимогам будівельних норм | | ✓ | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. | Навчальність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожегогасіння | ✓ | ✓ | пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ |
| 13. | Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | ✓ | пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАБП В.01.657-2006:200 |
| 14. | Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | ✓ | розділ VII ППБУ |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на основі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку | | ✓ | пункт 21 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні аварійних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з частинками, скелями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДІН В.1.1-7-2002 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо об'ємного поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДІН В.1.1-7-2002 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо об'ємного поширення пожежі в будинку відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДІН В.1.1-7-2002 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДІН В.1.1-7-2002 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-регувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДІН В.1.1-7-2002 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних пожежно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДІН В.1.1-7-2002 |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | | |
| 1. | Виконано вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | ✓ | пункти 1 - 4 Паралелу об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПЗМУ № 6, підпункт 1.9 ДІН В.1.2-4-2006 |
| 2. | Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | ✓ | пункт 3 Парagrafu ідентифікації та об'єкту об'єкта підвищеної небезпеки, ПЗМУ № 956 |
| 3. | Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | ✓ | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядку декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПЗМУ № 956 |
| 4. | Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | ✓ | пункт 1 Порядку проєктування обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПЗМУ № 1788, пункт 4.9.3 ППБ |
| 5. | Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | ✓ | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, статті 11 ЗУ № 2288 |
| 6. | Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПЗМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ЗУ |
| 7. | Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій | ✓ | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | ✓ | | | пункт 4 частини першої статті 20 КДЗУ, частини 9 статті 22 КДЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | ✓ | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КДЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787 |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | ✓ | пункт 6 частини першої статті 20 КДЗУ, додаток 1 до Методики організування |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилами техногенної безпеки | | | ✓ | пункт 8 частини першої статті 20 КДЗУ, стаття 40 КДЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | ✓ | | | пункт 11 частини першої статті 20 КДЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення з надзвичайних ситуацій, ПКМУ N 444 |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | ✓ | ПКМУ №763 від 28.10.2016 року |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | ✓ | стаття 32, пункти 13, 16 частини першої статті 20 КДЗУ, стаття 443, пункт 34 ПКМУ N 253 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | ✓ | пункт 13 частини першої статті 20 КДЗУ, стаття 98 КДЗУ, абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ПКМУ N 775 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | ✓ | стаття 53 КДЗУ |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | ✓ | пункт 1.1 Порядку охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 «НП» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;
 «НН» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) об'єкті.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|---------------------------------------|---|
| | реферативи норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта* | |
| 1. | Розділ V, глава 1, п.1.2 | ПІБУ | Не обладнано приміщення системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту» а саме: пожежно сигналізацією. |
| 2. | Розділ IV, глава 1, пункт 1.21 | ПІБУ | Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавозахисту будівель і споруд». Загальні технічні вимоги. |
| 3. | Розділ III, глава 2, пункт 2.5 | ПІБУ | Дерев'яні конструкції горіща не оброблені вогнезахисним розчином із складанням акту. |
| 4. | Розділ V, глава 3, п.3.17 | ПІБУ | Не проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги». |
| 5. | Розділ II, п.16 | ПІБУ | Посадова особи не пройшли навчання та перевірку знань з |

| | | | |
|----|----------------------------------|-------|--|
| | | | питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». |
| 6. | пункт 2 частини першої статті 20 | КЦЗУ. | Персонал школи не забезпечений в повному обсязі засобами індивідуального захисту органів дихання. |
| 7. | пункт 8 частини першої статті 20 | КЦЗУ. | Особа відповідальна за виконання заходів з цивільного захисту та техногенної безпеки не пройшла навчання у сфері цивільного захисту. |
| 8. | Розділ V, глава 3, п.3.11 | ПІПБУ | Пожежний шланг не укомплектований згідно норм належності. |

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|---|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | ✓ | | | | частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 2 | Посадовці на проведення перевірки та службові посадовці, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | ✓ | | | | частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 3 | Копія посвідчення на перевірку надано | ✓ | | | | частина п'ята статті 7, абзац третій та доostatі статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | ✓ | | | | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалося лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначені питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | | | | ✓ | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|--|
| | <i>зауваження щодо проведеної перевірки не має</i> |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Провідний інспектор

Ситеняківського МРВ

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській обл.

майор служби ЦЗ


(підпис)

Мікрух Сергій Миколайович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідуюча КЗО Славгородський
ДНЗ № 2 «ЖУРАВОЧКА»

(підпис)


(підпис)

Сермак Любов Сергіївна

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 21 » / жовтня / 2018р.:

Завідуюча КЗО Славгородський
ДНЗ № 2 «ЖУРАВОЧКА»
(посадка)

Срмак Любов Сергіївна
(примітка, не в'язати по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що створюють службу або державу таємницею, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| N з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|-------|---|--|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Законодавство України | | | |
| 1.1 | ДУ № 877 | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" | Закон України | від 05 квітня 2007 р. N 877-V |
| 1.2 | КЦДУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ № 2245 | "Про об'єкти підвищеної небезпеки" | Закон України | від 18 січня 2001 р. N 2245-III |
| 1.4 | ЗУ №1598 | "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" | Закон України | від 14 січня 1998 р. N 1598-III |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ №956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. N 956 |
| 2.2 | ПКМУ № 306 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від проведення господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. N 306 |
| 2.3 | ПКМУ №5 | Правила виконання про акційну пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 5 |
| 2.4 | ПКМУ № 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. N 564 |
| 2.5 | ПКМУ №1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана залезанням та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, виключаючи повільноускоблені об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. N 1788 |
| 2.6 | ПКМУ № 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладдя радіаційної та хімічної безпеки, допоміжного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. N 1200 |
| 2.7 | ПКМУ № 1214 | Порядок об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04 серпня 2000 р. N 1214 |
| 2.8 | ПКМУ № 775 | Порядок створення та використання матеріальних резервів для надзвичайних і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 вересня 2015 р. N 775 |
| 2.9 | ПКМУ № 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та їхню цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 443 |
| 2.10 | ПКМУ № 444 | Порядок здійснення нарахування засобами для надзвичайних ситуацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 444 |
| 2.11 | ПКМУ № 787 | Порядок утворення, задання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 08 жовтня 2013 р. N 787 |
| 2.12 | ПКМУ № 253 | Порядок використання запасних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. N 253 |
| 2.13 | ПКМУ № 11 | Положення про єдину державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету | від 09 січня 2014 р. N 11 |

| | | | | |
|----------|---|--|---|---|
| | | | Міністр України | |
| 2.14 | ПКМУ № 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням впливу інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 6 |
| 2.15 | ПКМУ №729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. № 729 |
| 2.16 | ПКМУ № 841 | Про затвердження Порядку оцінювання ситуацій у разі збройних конфліктів або виняткових надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. № 841 |
| 2.17 | ПКМУ №763 | Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійному обслуговуванню на договірній основі | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 жовтня 2016р. №763 |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1 | НАПБ Б.03.001-2004 | Типові норми вимог щодо безпеки населення | Наказ МНС України | від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мінюсті України 29 лютого 2004 р. за № 154/9151 |
| 3.2 | ПНБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за № 153/26697 |
| 3.3 | Правила улаштування систем раннього виявлення | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Наказ МНС України | від 11 червня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мінюсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659 |
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мінюсті України 01 лютого 2002 р. за № 65/5343 |
| 3.5 | ПНБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за № 1056/14273 |
| 3.6 | Методика організування ЛНО | Методика проєктування наслідків вибуху (вибуху) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, Міністерства | від 27 серпня 2001 р. № 75/8264/122, зареєстрований у Мінюсті України 10 жовтня 2001 р. за № 326/5517 |
| 3.7 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мінюсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/8996 |
| 3.8 | Інструкція з триналого зберігання | Інструкція з триналого зберігання засобів радіаційного та лінійного захисту | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за № 1297/560 |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання збройних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 лютого 2006 р. № 633, зареєстрований у Мінюсті України 02 лютого 2006 р. за № 1180/13654 |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до іспитового забезпечення об'єктів будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14 лютого 2013 р. № 771, зареєстрований у Мінюсті України 22 лютого 2013 р. за № 1988/24326 |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мінюсті України 19 червня 2004 р. за № 120/9319 |
| 3.12 | ДБН В.1.1-7-2002 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України | від 03 грудня 2002 р. № 88 |
| 3.13 | ДБН В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. № 274 |
| 3.14 | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Міністерства внутрішніх справ, МНС | від 04 грудня 2006 р. № 130/170, зареєстрований у Мінюсті України 03 лютого 2007 р. за № 113/13580 |