



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
СОФІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

53100, вул. Незалежності, 87, смт Софіївка, e-mail: [sofrs@ukr.net](mailto:sofrs@ukr.net)  
тел. 2-86-90, тел/факс:(05650) 2-86-90

**АКТ № 26**

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

**КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НОВОВАСИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ"  
ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ**

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 53170, Дніпропетровська обл.,**

або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

**Софіївський район, село Нововасилівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 1**

ідентифікаційний код юридичної особи 26238839

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) \_\_\_\_\_

Дніпропетровська обл., Софіївський район, село Нововасилівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 1, тел. (05650) 2-66-11

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлю школи та територію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НОВОВАСИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ" ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресою: Дніпропетровська обл., Софіївський район

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

село Нововасилівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 1

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки \_\_\_\_\_

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

<b>Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки</b>	<b>Тип здійснюваної перевірки</b>
Наказ від «06» квітня 2018 р. №150, виданий Головним управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області Посвідчення на перевірку від «25» квітня 2018р. № 26	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова.

**Строк проведення перевірки**

<b>Початок перевірки</b>				<b>Завершення перевірки</b>			
25	04	2018	13-00	08	05	2018	13-00
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

**Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:**

Софіївський районний сектор (далі РС) Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області (далі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області)

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор Софіївського РС ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області старший лейтенант служби цивільного захисту Солодов Артем Михайлович  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємця  
Директор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НОВОВАСИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ" ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Лісничка Світлана Олексіївна  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи: \_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
була у період з «__» _____ 20__ р. по «__» _____ 20__ р. Акт перевірки від «__» _____ 20__ р. № _____	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 21.11.2017р. по 28.11.2017р. Акт перевірки від 28.11.2017 Р. № 51 Розпорядчий документ від «30» 11.2017р. № 51 виконаний <input type="checkbox"/> , <input checked="" type="checkbox"/> не виконаний
Розпорядчий документ від «__» _____ 20__ р. № _____ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам			+		пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			+		пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			+		пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ

9.5	Системи каналізації та сміттевидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ	
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>							
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			+		пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ	
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.			+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ	
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>							
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ	
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ	
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>							
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів							
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт							
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу II ППБУ	
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ	
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ	
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ	
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ	
	14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну додатки А, Б, В, Г, Д, Е ДБН В.1.1-7-2016
	14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7-2016
	14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7-2016

14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 7.1.1 – 7.3.35 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 8.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7:2016
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>					+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>					+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>					+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
<b>4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>					+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
<b>5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>					+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>					+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
<b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>		+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
<b>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>		+				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9

				статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 (втратив чинність) на заміну ПКМУ № 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 (втратив чинність) на заміну абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

## ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
Будівля КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НОВОВАСИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ" ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			
1.	Розділ V, п. 1.2 Розділ VI, п. 6  п.7.2. таблиці «А.1» додатку «А» ; п.5.1. Дод. «Б», таб. «Б-1»	ППБУ,  Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359 (далі – ППБУ по закладам освіти) ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю школи не обладнано системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації, системою передавання пожежних сповіщень, системою оповіщення про пожежу), а саме: <i>Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».</i>
2.	Розділ III п.2.5; п.6.23	ППБУ ДБН В.1.1-7:2016	Не виконано оброблення засобами вогнезахисту дерев'яних елементів горючих покриттів (крокви, лати) будівлі, а саме: <i>«У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності»</i>
3.	Розділ IV, п. 1.6.	ППБУ	Не виконано з'єднання жил електричних проводів паянням, опресуванням або затискачами в коридорі, а саме: <i>З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.</i>

4.	розділ III п.2.16.	ППБУ	Допускається установлення глухих ґратів в кабінеті інформатики та кабінеті директора, а саме: <i>установлювати глухі ґрати дозволяється у квартирах, банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, а також на інших приміщеннях, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб (крім навчальних закладів), та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.</i>
5.	Розділ V, глава III, п. 3.12	ППБУ	На пожежному щиті (стенді) не вказано його порядковий номер та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
6.	Розділ V, глава III, п. 3.11	ППБУ	Не укомплектовано пожежний щит (стенд) засобами пожежогасіння згідно норм належності
<b>Загальні питання пожежної безпеки</b>			
7.	ст.69.,п.7	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, наказ МНСУ № 338 від 18.12.2000 року.	З метою встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки, які за певних обставин можуть ініціювати виникнення надзвичайної ситуації, а також визначення рівнів можливих надзвичайних ситуацій, не проведено ідентифікацію об'єкта господарської діяльності
8.	п.5-8	ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не розроблено та не затверджено обсяги забезпечення працюючого персоналу навчального закладу засобами радіаційного та хімічного захисту.
9.	п.2	ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не забезпечено поступове накопичення, згідно номенклатури накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту.

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки  
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)**

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки  
та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Пояснення, зауваження та заперечення відсутні.</i>
	<i>Олена</i>


Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, що брали участь у перевірці

#### Посадові особи органу ДСНС України:

Головний інспектор Софіївського РС  
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

(посада)

(підпис)

Солодов Артем Михайлович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
"НОВОВАСИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  
ШКОЛА І СТУПЕНЯ" ВАКУЛІВСЬКОЇ  
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(посада)

(підпис)

Лісничка Світлана Олексіївна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «08» травня 2018 р.:

Директор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
"НОВОВАСИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  
ШКОЛА І СТУПЕНЯ" ВАКУЛІВСЬКОЇ  
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(посада)

(підпис)

Лісничка Світлана Олексіївна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
<b>Закони України</b>				
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V



1.2	КЦЗУ	діяльності» Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214 (втратив чинність)  на заміну ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами  Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України  Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214  від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 308 (втратив чинність)  на заміну ПКМУ № 775	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків  Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України  Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308  від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253 (втратив чинність)	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253

	на заміну ПКМУ № 138	господарських, культурних та побутових потреб  Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 440	Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 05 червня 2013 р. № 440
2.18	ПКМУ № 819	Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 23 жовтня 2013 р. № 819
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004 (втратив чинність)	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення (втратив чинність)	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах (втратив чинність)  на заміну Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України  Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України  Наказ МВС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383  від 10 квітня 2017 р. № 301 зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29

				серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України Наказ Мінрегіону України	від 03 грудня 2002 р. № 88 від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580
3.15	Методика ідентифікації ПНО	Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС України	від 23 лютого 2006 р. № 98, зареєстрований у Мін'юсті України 20 березня 2006 р. за № 286/12160
3.16	ДБН В.2.5-56:2014	Державні будівельні норми України. Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону України	від 13 листопада 2014 р. № 312, чинні з 01.07.2015р
3.17	ДБН В.2.2-4-97	Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.	Наказ Держкоммістобудування України	від 27.06.96 р. №117 та введені в дію наказом №136 від 06.08.97 р. з 01.01.1998 р
3.18	ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Національний стандарт України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд	Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	від 27 червня 2008 р. № 269, чинний з 01 січня 2009 р.
3.19	ДБН В.2.5-74:2013	Державні будівельні норми України. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	від 08 квітня 2013 р. № 133, чинний з 01 січня 2014 р.
3.20	ДБН В.2.5-28-2006	Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення	Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України	від 15 травня 2006 р. № 168, чинний з 01 жовтня 2006 р.
3.21	Правила улаштування електроустановок	Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки	Наказ Міністерства палива та енергетики України	від 28 серпня 2006 р. №305