



ДСНС УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 9е, e-mail: kmu_dsns@ukr.net
тел.: (056) 440-65-16, факс: (0564) 71-12-54

А К Т № 29

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 45»
(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі-КЗ
«ДНЗ (я-с) № 45» КМР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

та по батькові фізичної особи - підприємця)

zareestrovanoogo za adresoju : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Південний, 20А.

ідентифікаційний код юридичної особи - 33416266

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Південний, 20А.

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)
телефон - , адреса електронної пошти: - alla.chudnovets@ukr.net

Перевірено: КЗ «ДНЗ (я-с) № 45» КМР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

за адресою: 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Південний, 20А

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки -----

Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:

| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
|--|--|
| Наказ від 24.04.2018 року № 32, виданий Криворізьким міським управлінням Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Посвідчення на перевірку від 20.05.2018 р. № 425/02-8-18 | <input type="checkbox"/> планова; + позапланова |

Строк проведення перевірки:

| Початок перевірки | | | | Завершення перевірки | | | |
|-------------------|--------|------|--------|----------------------|--------|------|--------|
| 03 | 05 | 2018 | 09 | 18 | 05 | 2018 | 17 |
| число | місяць | рік | години | число | місяць | рік | години |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Старший інспектор 17-ї державної пожежно-рятувальної частини (далі - ДПРЧ)

(найменування органу ДСНС України)

3-го державного пожежно-рятувального загону (далі 3 ДПРЗ) Головного

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (далі – 17 ДПРЧ) підполковник служби цивільного захисту Черниш Федір Володимирович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємець:

Завідувач КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 45 КМР Дніпропетровської області

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Чудновець Алла Олександрівна

треті особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 03.08.2016 р. по 23.08.2016 р. акт перевірки № 30 від 23.08.2016р. | <input type="checkbox"/> не було загалі |
| <input type="checkbox"/> не було загалі Розпорядчий документ Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 11.12.2017р. по 15.12.2017р. Акт перевірки від 15.12.2017 р. № 67 Розпорядчий документ від 20.11.2017р. №28 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/> |

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СІБ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | пункти 17-19 розділу III ППБУ |
| 2. | У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | пункт 9 розділу II ППБУ |
| 3. | Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | пункт 11 розділу II ППБУ |
| 4. | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | пункти 2,4,5 статті 57 КЦЗУ |
| 5. | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ |
| 6. | Забезпечено протипожежний стан утримання території | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ |
| 7. | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8. | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | пункти 2.23-2.27 глави 2 розділу III ППБУ |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | ✓ | | | пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | | | ✓ | пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | ✓ | | | пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | ✓ | | пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів. | | ✓ | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | ✓ | | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | ✓ | | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | | |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | | | |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | | |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | ✓ | пункт 2.1 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1-2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1-3.5 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1-4.42 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1-5.54 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1-6.16 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1-7.19 ДБН В.1.1-7 |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | | | |
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | | | |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | | | |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | | | |
| 4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності | | | | | |
| | | ✓ | | | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| | | | ✓ | | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| | | | | ✓ | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956 |
| | | | ✓ | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ті суб'єктів господарювання | | | | | зкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ/Н 1788, пункт 4.9.5 ППБ |
| 5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЛЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245 |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | ✓ | | | | пункт 2 частини першої статті 20 КЛЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 43, 46 ППБ |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | ✓ | | | | пункт 3 частини першої статті 20 КЛЗУ |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | ✓ | | | | пункт 4 частини першої статті 20 КЛЗУ, частина 9 статті 33 КЛЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | ✓ | | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЛЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787 |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 6 частини першої статті 20 КЛЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | ✓ | | | | пункт 8 частини першої статті 20 КЛЗУ, стаття 40 КЛЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | ✓ | | | | пункт 11 частини першої статті 20 КЛЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діями надзвичайних ситуацій, ПКМУ N 444 |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | ✓ | | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЛЗУ |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | ✓ | | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЛЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | ✓ | | пункт 18 частини першої статті 20 КЛЗУ, стаття 98 КЛЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | ✓ | | стаття 53 КЛЗУ |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | ✓ | | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

**Перелік порушень вимог законодавства,
виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки**

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|---|---|---|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта* | |
| 1. | Розділ V п.1.2. Розділ VI, п. 6 Додаток А, табл. А1, п.7.4 п.5.1; Додаток Б, табл. Б1, п. 5.1 | <u>ППБУ</u> Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359 (далі – ППБУ по закладам освіти) <u>ДБН В.2.5-56:2014</u> | Будівлі закладу освіти не обладнані системою протипожежного пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, а саме: <i>«Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».</i> |
| 2. | <u>Розділ IV</u> п.1.6. Розділ V, п. 5 | <u>ППБУ</u> ППБУ по закладам освіти | З'єднання жил проводів (кабелів) виконано шляхом скруток без опресування, зварювання, паяння або затискачів, а саме: <i>«З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів».</i> |
| 3. | <u>Розділ III</u> п.2.3. <u>Розділ IV</u> п.1.24. п.2.2. п.6.1, п. 6.2, п. 6.4 табл. 3 | <u>ППБУ</u> <u>НПА ОП 0.00-1.32-01</u> <u>ДБН В.1.1-7:2016</u> | Приміщення складу продуктів не відокремлено від інших приміщень протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості, а саме: <i>«Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах» та «Забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електроцито-ві».</i> |
| 4. | Розділ III, п.2.3. п.6.1, п. 6.2, п. 6.4 табл. 3, п.8.6 | ППБУ <u>ДБН В.1.1.-7-2016</u> | Вихід на горище будівлі не обладнано протипожежним люком з відповідною межею вогнестійкості, а саме: <i>Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах.</i> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 5. | Розділ IV, п.1.1., п.1.7. | <u>ППБУ</u> | Не забезпечено влаштування та експлуатацію електроустановок у відповідності до вимог ПУЕ (<i>Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів</i>), а саме: відсутня кришка з негорючого матеріалу на розподільчих коробках приміщення пральні. (<i>Експлуатація електроустановок повинна відповідати вимогам ПУЕ, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаліверенерго України від 25 липня 2006 року N 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року N 91) (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09 січня 1998 року N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за N 93/2533).</i> |
| 6. | ст.69.,п.7 | КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, наказ МНСУ № 338 від 18.12.2000 року. | Не проведено ідентифікацію щодо наявності або відсутності джерел небезпеки, згідно наказу МНС України від 23.02.2006 року №98. |
| 7. | <u>Розділ III</u> п. 2.31. <u>Розділ III</u> п.9 | <u>ППБУ</u> ППБУ по закладам освіти | Шляхи евакуації об'єкту не забезпечені евакуаційним освітленням, а саме: «Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей». |
| 8. | <u>Розділ II</u> п.9. | <u>ППБУ</u> | Допущено опорядження (облицювання) стін у приміщенні коридору 1-го поверху матеріалами на які відсутні показники щодо пожежної небезпеки. |
| 9. | Розділ IV п. 1.21. | ППБУ | Будівлі закладу освіти не обладнано системи захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд". |

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|---|-----|----|----|----|---|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | ✓ | | частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | ✓ | | | | частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 3 | Копії посвідчення на перевірку надано | ✓ | | | | частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | ✓ | | | | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | ✓ | | | | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки


та складеного акта перевірки

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи органу ДСНС України:**

Ст.інспектор 17 ДПРЧ
(посада)




(підпис)

Черниш Федір Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідувач КЗ «ДНЗ
(ясла-садок) № 45» КМР
Дніпропетровської області
(посада)




(підпис)

Чудновець Алла Олександрівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано

Завідувач КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 45» КМР Дніпропетровської області
(посада)



(підпис)

«14» травня 2018 р.

Чудновець Алла Олександрівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| N з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|-------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <u>Закони України</u> | | | |
| 1.1 | ЗУН 877 | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" | Закон України | від 05 квітня 2007 р. N 877-V |
| 1.2 | КЦБУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI |
| 1.3 | ЗУН 2245 | "Про об'єкти підвищеної небезпечності" | Закон України | від 18 січня 2001 р. N 2245-III |
| 1.4 | ЗУН 15/98 | "Про захист людини від впливів іонізуючого випромінювання" | Закон України | від 14 січня 1998 р. |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 2 | | Постанови Кабінету Міністрів України | |
| 2.1 | ПКМУ N 956 | <u>Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 |
| 2.2 | ПКМУ N 306 | <u>Критерії, за якими ідентифікують об'єкти підвищеної безпеки та визначають періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. N 306 |
| 2.3 | ПКМУ N 5 | <u>Типове положення про відомчу пожежну охорону</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 5 |
| 2.4 | ПКМУ N 564 | <u>Порядок функціонування добровільної пожежної охорони</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. N 564 |
| 2.5 | ПКМУ N 1788 | <u>Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарства за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної безпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності, на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1788 |
| 2.6 | ПКМУ N 1200 | <u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1200 |
| 2.7 | ПКМУ N 1214 | <u>Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. N 1214 |
| 2.8 | ПКМУ N 308 | <u>Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. N 308 |
| 2.9 | ПКМУ N 443 | <u>Порядок підготовки до дій за призначенням організу управління та сил цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 443 |
| 2.10 | ПКМУ N 444 | <u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444 |
| 2.11 | ПКМУ N 787 | <u>Порядок створення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. N 787 |
| 2.12 | ПКМУ N 253 | <u>Порядок використання засобів споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 253 |
| 2.13 | ПКМУ N 11 | <u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 11 |
| 2.14 | ПКМУ N 6 | <u>Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 6 |
| 2.15 | ПКМУ N 729 | <u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації посадових працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. N 729 |
| 2.16 | ПКМУ N 841 | <u>Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрозливого виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру</u> | Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. N 841 |
| 3 | | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | |
| 3.1 | НАПБ Б.03.001-2004 | <u>Типові норми належності вогнетаскників</u> | Наказ МНС України від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мінюсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153 |
| 3.2 | ПІПБУ | <u>Правила пожежної безпеки в Україні</u> | Наказ МВС України від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697 |
| 3.3 | Правила улаштування систем раннього виявлення | <u>Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення</u> | Наказ МНС України від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мінюсті України 05 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| | | | | липень 2006 р. за N 785/12659 |
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мінюсп України 01 лютого 2002 р. за N 956383 |
| 3.5 | ГПБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мінюсп України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273 |
| 3.6 | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків виліту (випаду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС Мінпрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. N 73/8264/122, зареєстрований у Мінюсп України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517 |
| 3.7 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мінюсп України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996 |
| 3.8 | Інструкція з тривалого зберігання | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мінюсп України 04 березня 2003 р. за N 179/7500 |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мінюсп України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054 |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мінюсп України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520 |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мінюсп України 10 червня 2004 р. за N 720/9319 |
| 3.12 | ДБН В.1.1-7:20016 | Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Мінрегіон України | від 31 жовтня 2016 р. N 287 |
| 3.13 | ДБН В.1.2-4:2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. N 274 |
| 3.14 | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінпрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. N 730/770, |