



## ДСНС УКРАЇНИ

### ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 9е, e-mail: kmu\_dsns@ukr.net  
тел.: (056) 440-65-16, факс: (0564) 71-12-54

**А К Т № 75/12**

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗІ СТАЦІОНАРОМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Панаса Феденка, 1Д

ідентифікаційний код юридичної особи 01986244

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

50029, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Панаса Феденка, 1Д, телефон (0564) 53-11-23

Перевірено: будівлі та територію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗІ СТАЦІОНАРОМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Покровський район, вул. Панаса Феденка, 1Д

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки \_\_\_\_\_

#### Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки   | Тип здійснюваної перевірки  |
|--|---|
| Наказ від «24» квітня 2018р. №32, виданий Криворізьким міським управлінням Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області<br>Повіднення на перевірку від «11» травня 2018р. № 729/02-5-18 | <input type="checkbox"/> планова;<br><input checked="" type="checkbox"/> позапланова. |

#### Строк проведення перевірки

| Початок перевірки |        |      |        | Завершення перевірки |        |      |        |
|-------------------|--------|------|--------|----------------------|--------|------|--------|
| 07                | 05     | 2018 | 11-00  | 18                   | 05     | 2018 | 16-00  |
| число             | місяць | рік  | години | число                | місяць | рік  | години |

#### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

12 державна пожежно-рятувальна частина (далі ДПРЧ-12) 3 державного пожежно-рятувального загону (далі 3 ДПРЗ) ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Інспектор ДПРЧ-12 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області капітан служби цивільного захисту Коросташов Дмитро Миколайович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємця:

Інженер з охорони праці КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗІ СТАЦІОНАРОМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" Сувалова Олена Миколаївна

треті особи: \_\_\_\_\_

#### Дані про останню перевірку:

| Планова   | Позапланова  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі  | <input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі  |
| <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 11.05.2017р. по 24.05.2017р.<br>Акт перевірки від 24.05.2017р. № 18/12<br>Розпорядчий документ від 29.05.2017р. № 25/12 | <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 12.12.2017р. по 18.12.2017р.<br>Акт перевірки від 18.12.2017р. № 136/12<br>Розпорядчий документ від 18.12.2017р. № 83/12 |



виконаний , не виконаний виконаний , не виконаний 

## ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування  |
|--|---|-----|----|----|----|---|
| <b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |   |
| <b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |   |
| 1.1  | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки   | ✓   |    |    |    | п.2 - 8, 10 розділу II ППБУ   |
| 1.2  | На підприємстві створено СПБ  |     |    | ✓  |    | п.14 розділу II ППБУ  |
| 1.3  | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежноратувальний підрозділ   |     |    | ✓  |    | п.12 розділу II ППБУ  |
| 1.4  | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам   | ✓   |    |    |    | п.17 - 19 розділу II ППБУ   |
| 2.   | У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки  |     |    | ✓  |    | п.9 розділу II ППБУ   |
| 3.   | Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму   | ✓   |    |    |    | п.11 розділу II ППБУ  |
| 4.   | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки   |     |    | ✓  |    | п.2, 4, 5 ст.57 КЦЗУ  |
| 5.   | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки   | ✓   |    |    |    | п.15, 16, 20 розділу II ППБУ  |
| 6.   | Забезпечено протипожежний стан утримання території  | ✓   |    |    |    | п.1.1 - 1.21 рп.1 розділу III ППБУ  |
| 7.   | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд  |     | ✓  |    |    | п.2.1 - 2.22 рп.2 розділу III ППБУ  |
| 8.   | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів   | ✓   |    |    |    | п.2.23 - 2.37 рп.2 розділу III ППБУ   |
| <b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>  |   |     |    |    |    |   |
| 9.1  | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів  |     | ✓  |    |    | п.1.1 - 1.24 рп.1 розділу IV ППБУ   |
| 9.2  | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів   | ✓   |    |    |    | п.2.1 - 2.18 рп.2 розділу IV ППБУ   |
| 9.3  | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм  | ✓   |    |    |    | п.2.18 - 2.27 рп.2 розділу IV ППБУ  |
| 9.4  | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм   |     |    | ✓  |    | п.4.1 - 4.4 рп.4 розділу IV ППБУ  |
| 9.5  | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм  | ✓   |    |    |    | п.3.1 - 3.5 рп.3 розділу IV ППБУ  |
| <b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>  |   |     |    |    |    |   |
| 10.1   | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаційним рухом людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | ✓   |    |    |    | п.1.1 - 1.6 рп.1 розділу V ППБУ   |
| 10.2   | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів   | ✓   |    |    |    | п.1.4 рп.1 розділу V ППБУ   |
| <b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>   |   |     |    |    |    |   |
| 11.1   | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог   |     |    | ✓  |    | п.2.1, 2.3 рп.2 розділу V ППБУ  |
| 11.2   | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість виводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм   | ✓   |    |    |    | п.2.2 рп.2 розділу V ППБУ   |
| <b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b> |   |     |    |    |    |   |
| 13.  | Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів  |     |    | ✓  |    | п.7 розділу I, п.12 розділу II, п.3.1 - 3.26 рп.3 розділу V ППБУ, ст.61 - 63 КЦЗУ |
| 14.  | Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт   |     |    | ✓  |    | розділ VII ППБУ   |
| 14.1   | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проєктної документації, яка затверджена у встановленому порядку  |     |    | ✓  |    | п.21 розділу II ППБУ  |
| 14.2   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів   |     |    | ✓  |    | п.1.1 - 1.5 рп.1 розділу VII ППБУ   |
| 14.3   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів   |     |    | ✓  |    | п.2.1 - 2.28 рп.2 розділу VII ППБУ  |
| 14.4   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів  |     |    | ✓  |    | п.3.1 - 3.9 рп.3 розділу VII ППБУ   |
| <b>Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-</b>  |   |     |    |    |    |   |
|  |   |     |    |    |    | п.4.1 - 4.48 рп.4 розділу VII ППБУ  |



| монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 14.5.1  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів                         |  | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну додатки А, Б, В, Г, Д, Е ДБН В.1.1-7-2016 |
| 14.5.2  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів                            |  | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 5.1 – 5.6 ДБН В.1.1-7-2016          |
| 14.5.3  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів                               |  | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 6.1 – 6.45 ДБН В.1.1-7-2016        |
| 14.5.4  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів                              |  | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 7.1.1 – 7.3.35 ДБН В.1.1-7-2016    |
| 14.5.5  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів |  | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 8.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7-2016        |
| 14.5.6  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів             |  | ✓ | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7-2016         |

### **Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
| 1.  | Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту                         |   | ✓ | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2.  | Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки   |   | ✓ | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956  |
| 3.  | Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки   |   | ✓ | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956   |
| 4.  | Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання  |   | ✓ | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ  |
| 5.  | Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки  |   | ✓ | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245   |
| 6.  | Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту   |   | ✓ | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ  |
| 7.  | Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій   |   | ✓ | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ  |
| 8.  | Організація та забезпечення евакуаційних заходів   | ✓ |   | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ  |
| 9.  | Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням |   | ✓ | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787   |
| 10. | Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки  |   | ✓ | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування   |
| 11. | Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту,  | ✓ |   | пункт 8 частини першої статті 20   |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| у тому числі правилам техногенної безпеки  |   |  |   | КЦЗУ,<br>стаття 40 КЦЗУ,<br>ПКМУ № 443,<br>ПКМУ № 444   |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань швидкого захисту  | ✓ |  |   | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ,<br>пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,<br>ПКМУ № 444   |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання   |   |  | ✓ | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ  |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкцій захисних споруд швидкого захисту          |   |  | ✓ | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653,<br>пункт 24 ПКМУ № 253 (втратив чинність)<br>на заміну<br>ПКМУ № 138   |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  |   |  | ✓ | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ,<br>стаття 98 КЦЗУ,<br>абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків,<br>ПКМУ № 308 (втратив чинність)<br>на заміну<br>абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність. |   |  | ✓ | стаття 53 КЦЗУ  |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах  |   |  | ✓ | пункт 1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах   |

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

#### ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено |                                       | Детальний опис виявленого порушення  |
|-------|--|---------------------------------------|--|
|       | реквізити норми (пункт, стаття)                | позначення нормативно-правового акта* |  |
| 1.    | Розділ IV п.1.18.                              | ППБУ                                  | Допущено експлуатацію світильника з лампою розжарювання зі знятим ковпаком (розсіювачем) в підвальному приміщенні 5-ти поверхового корпусу, а саме: «Забороняється: підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами)». |
| 2.    | п.п. 6-12                                      | ПКМУ №1288 від 29.08.2002 року        | Не проведено встановленим порядком реєстрацію підприємства в Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів.   |
| 3.    | ст. 69, п. 2. г п. 3, додаток                  | КЦЗУ<br>ПКМУ № 1200                   | Не забезпечено працівників закладу засобами захисту органів дихання від хімічно-небезпечних речовин (хлор).  |



який потрапляє в зоні (24,1 км) можливого хімічного забруднення при аварії на Радущанському складі хлору ДПП «Кривбаспромводопостачання»

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1.    | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку   |     |    | ✓  |    | частина четверта ст.5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877                   |
| 2.    | Посвідчення на проведення перевірок та службові посвідчення, що засвідчують авт., що проводять перевірку, пред'явлено  | ✓   |    |    |    | частина п'ята ст.7, ст.10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877               |
| 3.    | Копії посвідчення на перевірку надано  | ✓   |    |    |    | частина п'ята ст.7, абзаци 3 та 6 ст.10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 4.    | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)   | ✓   |    |    |    | частина дванадцята ст.4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877                 |
| 5.    | Під час планової перевірки уживалися лише ті питання, необхідність перевірок яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | ✓   |    |    |    | частина перша ст.6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877                      |

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
|       | Не надходило                            |
|       |   |
|       |   |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (замовнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

**Посадові особи органу ДСНС України:**

Інспектор ДПРЧ-12 з ДПРЗ  
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області  
капітан служби цивільного захисту

(посада)

(підпис)

Коросташов Дмитро Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові)

**Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:**

Інспектор з ОП

(посада)

(підпис)

(підпис)

Суворова О. М.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

**Примірник цього акта перевірки отримано «18» 05 2018 року:**

Інспектор з ОП

(посада)

(підпис)

(підпис)

Суворова О. М.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки \_\_\_\_\_

Примітка. У випадку наявності в акт відомостей, що стосуються службової або державної таємниці, йому може бути присвоєно відповідний ґрунт секретності або обмеження доступу.

**Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

| N з/п                                       | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта   | Затверджено                                   |   |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
|   |                                      |   | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| А   | 1                                    | 2   | 3   | 4                                       |
| <b>1</b>                                    |                                      |   |   |   |
| <b>Закони України</b>                       |                                      |   |   |   |
| 1.1   | ЗУ N 877                             | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" | Закон України                                 | від 05 квітня 2007р. N 877-V            |
| 1.2   | КЦЗУ                                 | Кодекс цивільного захисту України   | Кодекс  | від 02 жовтня 2012р. N 5403-VI          |
| 1.3   | ЗУ N 2245                            | "Про об'єкти підвищеної небезпечності"  | Закон України                                 | від 18 січня 2001р. N 2245-III          |
| 1.4   | ЗУ N 15/98                           | "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"                           | Закон України                                 | від 14 січня 1998р. N 15/98-ВР          |
| <b>2</b>                                    |                                      |   |   |   |
| <b>Постанови Кабінету Міністрів України</b> |                                      |   |   |   |
| 2.1   | ПКМУ N 956                           | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності                   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 11 липня 2002р. N 956               |



|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| 2.2   | ПКМУ N 306   | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки   | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 29 лютого 2012р. N 306   |
| 2.3   | ПКМУ N 5   | Типове положення про відомчу посадову охорону   | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 09 січня 2014р. N 5  |
| 2.4   | ПКМУ N 564   | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони  | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 17 липня 2013р. N 564  |
| 2.5   | ПКМУ N 1788  | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, виключаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 16 листопада 2002р. N 1788   |
| 2.6   | ПКМУ N 1200  | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і мікрофонного контролю   | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 19 серпня 2002р. N 1200  |
| 2.7   | ПКМУ N 763   | Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на довгочасній основі   | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 26 жовтня 2016 р. № 763  |
| 2.8   | ПКМУ № 308 (затримав чинність) на змiну ПКМУ № 775   | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків<br>Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  | Постанова Кабінету Міністрів України<br>Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2001 р. № 308<br>від 30 вересня 2015 р. № 775   |
| 2.9   | ПКМУ N 443   | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 26 червня 2013р. N 443   |
| 2.10  | ПКМУ N 444   | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях   | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 26 червня 2013р. N 444   |
| 2.11  | ПКМУ N 787   | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту   | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 09 жовтня 2013р. N 787   |
| 2.12  | ПКМУ № 253 (затримав чинність) на змiну ПКМУ № 138   | Порядок використання запасних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб<br>Порядок створення, утримання фонду запасних споруд цивільного захисту та ведення його обліку   | Постанова Кабінету Міністрів України<br>Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2009 р. № 253<br>від 10 березня 2017 р. № 138   |
| 2.13  | ПКМУ N 11  | Зобов'язання про санітарну державну систему цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 09 січня 2014р. N 11   |
| 2.14  | ПКМУ N 6   | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту   | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 09 січня 2014р. N 6  |
| 2.15  | ПКМУ N 729   | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб   | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 02 жовтня 2013р. N 729   |
| 2.16  | ПКМУ N 841   | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру   | Постанова Кабінету Міністрів України   | від 30 жовтня 2013р. N 841   |
| <b>3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b> |  |   |  |  |
| 3.1   | Правила улаштування систем раннього виявлення (інтратив чинність)  | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення   | Наказ МНС України  | від 15 травня 2000р. N 288 зареєстрований у Мін'юсти України 05 липня 2006 р. за N 785/12659           |
| 3.2   | Правила охорони життя людей на водних об'єктах (інтратив чинність) на змiну Правил охорони життя людей на водних об'єктах      | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України  | Наказ МНС України  | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсти України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383          |
|   |  | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України  | Наказ МВС України  | від 10 квітня 2017 р. № 301 зареєстрований у Мін'юсти України 04 травня 2017 р. за № 566/30434         |
| 3.3   | ПТБ  | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях   | Наказ МНС України  | від 15 серпня 2007р. N 557 зареєстрований у Мін'юсти України 01 вересня 2007 р. за N 1006/14273        |
| 3.4   | Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті  | Наказ МНС Міністерства Мінкооперативів, Мінгосполітики та Мінрегіону України | від 27 березня 2001р. N 72/82/64/122 зареєстрований у Мін'юсти України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517 |
| 3.5   | Методика спостережень  | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки  | Наказ МНС України  | від 06 серпня 2007р. - N 186 зареєстрований у Мін'юсти України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996         |
| 3.6   | Інструкція з тривалого зберігання  | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту   | Наказ МНС України  | від 16 грудня 2002р. N 330 зареєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. за N 179/7500          |
| 3.7   | Інструкція щодо утримання запасних споруд  | Інструкція щодо утримання запасних споруд цивільної оборони у мирних час  | Наказ МНС України  | від 9 жовтня 2006р. N 653 зареєстрований у Мін'юсти України 07 листопада 2006 р. за N 1180/13054       |
| 3.8   | Правила надання технічних умов   | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки   | Наказ Міністерства оборони України   | від 14 листопада 2013р. N 771 зареєстрований у Мін'юсти України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520   |
| 3.9   | План реагування на радіаційні аварії   | План реагування на радіаційні аварії  | Наказ Держатомрегулювання, МНС України                                       | від 17 травня 2004р. N 87/211 зареєстрований у Мін'юсти України 10 червня 2004 р. за N 720/9319        |

|      |  |   |   |   |
|------|--|---|---|---|
| 3.10 | ДБН В.1.1-7:2002<br>встановлює вимоги до<br>якості зносостійкості<br>на зовнішній поверхні<br>ДБН В.1.1-7:2016 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва          | Наказ Держбуду<br>України<br>Наказ Мірегіону<br>України | від 03 грудня<br>2002 р. № 88<br>від 31 жовтня 2016 р. № 287  |
| 3.11 | ДБН В.1.2-4:2006   | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду<br>України                                | від 04 серпня 2006р. N 274  |
| 3.12 | НАПЗ В.01.057-<br>2006/200   | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі                                       | Наказ МНС,<br>Мінагрополітси,                           | від 04 грудня 2006р. N 730/770,<br>зарєстрований у Мін'юсті України<br>05 квітня 2007 р. за N 313/13580 |
| 3.13 | ГПБВ   | Правила пожежної безпеки в Україні  | Наказ МВС України                                       | від 30 грудня 2014р. N 1417,<br>зарєстрований у Мін'юсті України<br>05 березня 2015 р. за N 252/26697   |
| 3.14 | НАПЗ Б.03.001-<br>2004 (кратен<br>чинієть)   | Типові норми належності вогнетривкості  | Наказ МНС України                                       | від 02 жовтня 2004р. N 151,<br>зарєстрований у Мін'юсті України<br>29 квітня 2004 р. за N 554/9153      |
| 3.15 | Правила<br>експлуатації<br>вогнетривкості  | Правила експлуатації вогнетривкості   | Наказ МНС України                                       | від 02 жовтня 2004р. № 152,<br>зарєстрований у Мін'юсті України<br>29 квітня 2004 р. за N 555/9154      |
| 3.16 | ДНАОП 0.00-<br>1.32-01   | Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок                    | Наказ Міністерства<br>праці                             | від 21 вересня 2001 р. N 272  |