



ДСНС УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородинча, 9е, e-mail: kmu\_dsns@ukr.net  
тел.: (056) 440-65-16, факс: (0564) 71-12-54

А К Т № 60/12

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №52 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 7

ідентифікаційний код юридичної особи 33407555  
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) \_\_\_\_\_  
50031, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 7, телефон (0564) 66-13-01

Перевірено: будівлю та територію КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №52 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Покровський район, вул. Едуарда Фукса, 7

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки \_\_\_\_\_

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

| Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки  | Тип здійснюваної перевірки  |
|---|---|
| Наказ від «20» квітня 2018р. №29, виданий Криворізьким міським управлінням Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області<br>Посвідчення на перевірку від «04» травня 2018р. № 589/02-5-18 | <input checked="" type="checkbox"/> планова;<br><input type="checkbox"/> позапланова. |

**Строк проведення перевірки**

| Початок перевірки |        |      |        | Завершення перевірки |        |      |        |
|-------------------|--------|------|--------|----------------------|--------|------|--------|
| 04                | 05     | 2018 | 11-00  | 17                   | 05     | 2018 | 16-00  |
| число             | місяць | рік  | години | число                | місяць | рік  | години |
|                   |        |      |        |                      |        |      |        |

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:  
12 державна пожежно-рятувальна частина (далі ДПРЧ-12) з державного пожежно-рятувального загону (далі з ДПРЗ) ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Інспектор ДПРЧ-12 з ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області капітан служби цивільного захисту Коросташов Дмитро Миколайович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємця:  
завідуюча господарством КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №52 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Кравчина Ірина Григорівна

треті особи: \_\_\_\_\_

**Дані про останню перевірку:**

| Планова   | Позапланова   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі<br><input checked="" type="checkbox"/> була у період з 26.02.2016р. по 01.03.2016р.<br>Акт перевірки від 01.03.2016р. № 9/12<br>Розпорядчий документ від 09.03.2016р. № 6/12 | <input type="checkbox"/> не було взагалі<br><input checked="" type="checkbox"/> була у період з «05» 10.2017р. по «11» 10.2017р.<br>Акт перевірки від «11» жовтня 2017р. № 79/12<br>Розпорядчий документ від «...» ... р. № ... |

виконаний , не виконаний виконаний , не виконаний **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ**

| № з/п  | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування            |
|--|---|-----|----|----|----|-------------------------------------|
| <b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |                                     |
| 1.1  | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних посилань з питань пожежної безпеки   | ✓   |    |    |    | п. 2 - 8, 10 розділу II ППБУ        |
| 1.2  | На підприємстві створено СПБ  |     |    | ✓  |    | п. 14 розділу II ППБУ               |
| 1.3  | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежо-рятувальний підрозділ   |     |    | ✓  |    | п. 12 розділу II ППБУ               |
| 1.4  | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам   | ✓   |    |    |    | п. 17 - 19 розділу II ППБУ          |
| <b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>                       |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>  |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>        |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>   |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>   |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>  |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>  |   |     |    |    |    |                                     |
| 9.1  | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів  |     | ✓  |    |    | п. 1.1 - 1.24 рп.1 розділу IV ППБУ  |
| 9.2  | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів   | ✓   |    |    |    | п. 2.1 - 2.18 рп.2 розділу IV ППБУ  |
| 9.3  | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм  | ✓   |    |    |    | п. 2.18 - 2.27 рп.2 розділу IV ППБУ |
| 9.4  | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм   |     |    | ✓  |    | п. 4.1 - 4.4 рп.4 розділу IV ППБУ   |
| 9.5  | Системи каналізації та сміттєзведення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм   | ✓   |    |    |    | п. 3.1 - 3.5 рп.3 розділу IV ППБУ   |
| <b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>  |   |     |    |    |    |                                     |
| 10.1   | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів |     | ✓  |    |    | п. 1.1 - 1.6 рп.1 розділу V ППБУ    |
| 10.2   | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.  |     | ✓  |    |    | п. 1.4 рп.1 розділу V ППБУ          |
| <b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>   |   |     |    |    |    |                                     |
| 11.1   | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог   |     |    | ✓  |    | п. 2.1, 2.3 рп.2 розділу V ППБУ     |
| 11.2   | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількості вадолів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм   | ✓   |    |    |    | п. 2.2 рп.2 розділу V ППБУ          |
| <b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b> |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>  |   |     |    |    |    |                                     |
| <b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>                                   |   |     |    |    |    |                                     |
| 14.1   | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку   |     |    | ✓  |    | п. 21 розділу II ППБУ               |
| 14.2   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів   |     |    | ✓  |    | п. 1.1 - 1.5 рп.1 розділу VII ППБУ  |
| 14.3   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів   |     |    | ✓  |    | п. 2.1 - 2.28 рп.2 розділу VII ППБУ |
| 14.4   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами в матеріалами відповідають вимогам нормативних документів  |     |    | ✓  |    | п. 3.1 - 3.9 рп.3 розділу VII ППБУ  |
| <b>Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-</b>  |   |     |    |    |    |                                     |
|  |   |     |    |    |    | п. 4.1 - 4.48 рп.4 розділу VII ППБУ |

|   |   |  |  |  |   |  |  |
|---|---|--|--|--|---|--|--|
| монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів |   |  |  |  |   |  |  |
| 14.5.1  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів                         |  |  |  | ✓ |  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну додатки А, Б, В, Г, Д, Е ДБН В.1.1-7-2016 |
| 14.5.2  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів                            |  |  |  | ✓ |  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 5.1 – 5.6 ДБН В.1.1-7-2016          |
| 14.5.3  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів                               |  |  |  | ✓ |  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 6.1 – 6.45 ДБН В.1.1-7-2016        |
| 14.5.4  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів                              |  |  |  | ✓ |  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 7.1.1 – 7.3.35 ДБН В.1.1-7-2016    |
| 14.5.5  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів |  |  |  | ✓ |  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 8.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7-2016        |
| 14.5.6  | Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів             |  |  |  | ✓ |  | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втратив чинність) на заміну пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7-2016         |

### Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

|     |  |  |  |  |   |  |  |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 1.  | Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту                         |  |  |  | ✓ |  | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2.  | Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки   |  |  |  | ✓ |  | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956  |
| 3.  | Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки   |  |  |  | ✓ |  | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956  |
| 4.  | Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання  |  |  |  | ✓ |  | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ  |
| 5.  | Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки  |  |  |  | ✓ |  | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245   |
| 6.  | Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту   |  |  |  | ✓ |  | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ  |
| 7.  | Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії   |  |  |  | ✓ |  | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ  |
| 8.  | Організація та забезпечення евакуаційних заходів   |  |  |  | ✓ |  | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ  |
| 9.  | Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дії за призначенням |  |  |  | ✓ |  | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787   |
| 10. | Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки  |  |  |  | ✓ |  | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування   |
| 11. | Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту,  |  |  |  | ✓ |  | пункт 8 частини першої статті 20   |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| у тому числі правилам технічної безпеки   |   |  |   | КЦЗУ,<br>стаття 40 КЦЗУ,<br>ПКМУ № 443,<br>ПКМУ № 444   |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту   | ✓ |  |   | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ,<br>пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444  |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання  |   |  | ✓ | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ  |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту       |   |  | ✓ | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653,<br>пункт 24 ПКМУ № 253 (втрагати чинність)<br>на заміну<br>ПКМУ № 138  |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій   |   |  | ✓ | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ,<br>стаття 98 КЦЗУ,<br>абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 (втрагати чинність)<br>на заміну<br>абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність |   |  | ✓ | стаття 53 КЦЗУ  |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах   |   |  | ✓ | пункт 1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах   |

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутні;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутні;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

#### ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено |   | Детальний опис виявленого порушення   |
|-------|--|---|---|
|       | реквізити норми (пункт, стаття)                | позначення нормативно-правового акта*   |   |
| 1.    | Розділ V п.1.2.<br>Розділ VI,<br>п. 6          | ШБУ<br>Правила технічної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. | Будівля не обладнана системою пожежної сигналізації, а саме: «Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | п.5.1; Додаток А, табл. А1, п.7.3  | за № 1229/29359 (далі – ППБУ по закладам освіти)<br>ДБН В.2.5-56:2014 |   |
| 2. | Розділ V п.1.2.<br>Розділ VI, п. 6<br>п.5.1; Додаток Б, табл. Б1, п. 5.1       | ППБУ<br>ППБУ по закладам освіти<br>ДБН В.2.5-56:2014                  | Будівля не обладнана системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, а саме: «Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».  |
| 3. | Розділ III п.2.3.<br>Розділ IV п.1.24. п.2.2.<br>п.6.1, п. 6.2, п. 6.4 табл. 3 | ППБУ<br>НПАОП 0.00-1.32-01<br>ДБН В.1.1-7:2016                        | Приміщення електроцифрової не відокремлено від інших приміщень протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості, а саме: «Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешиходах» та «Забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешиходах, які відокремлюють електроцифрові».   |
| 4. | Розділ III п.2.31.<br>Розділ III п.9   | ППБУ<br>ППБУ<br>по закладам освіти                                    | Шляхи евакуації об'єкту не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей, а саме: «Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей».                               |
| 5. | Розділ V, п. 2.2   | ППБУ  | Не проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплексів і перевірку на працездатність шляхом пуску води, а саме: «Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на рік підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування».   |
| 6. | Розділ VI, п. 3 п.9.3  | ППБУ<br>по закладам освіти<br>ДБН В.2.5-64:2012                       | Внутрішній протипожежний водогін не виконано з металу на лівому крилі будівлі (виконано з пластику), а саме: «Система протипожежного водопостачання (вводи, розподільні трубопроводи, стояки) треба виконувати з металевих труб (окрім чавунних та мідних)».  |
| 7. | Розділ III п.2.16  | ППБУ  | Допущено встановлення на вікна приміщень 1-го поверху глухих ґрат, а саме: «У разі необхідності встановлення на вікна приміщень, де перебувають люди, ґрат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті)»   |
| 8. | Розділ III п.2.17; 2.23.   | ППБУ  | Допущено опорядження (облицювання) стін у приміщенні коридору 1-го поверху, матеріалом з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2, а саме: «У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розміштованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель забороняється з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; |

|     |                                    |  |   |
|-----|------------------------------------|--|---|
|     |                                    |  | Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб»   |
| 9.  | Розділ IV п.1.6.<br>Розділ V, п. 5 | ППБУ<br>ППБУ по закладам освіти  | Допущено з'єднання жил проводів (кабелів) шляхом скруток без опресування, зварювання, паяння або затискачів, у підвальному приміщенні, а саме: «З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів». |
| 10. | ст.69.,п.7                         | КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, наказ МНСУ № 338 від 18.12.2000 року. | Не проведено ідентифікацію щодо наявності або відсутності джерел небезпеки, згідно наказу МНС України від 23.02.2006 року за №98  |
| 11. | ст. 69, п. 2. г п. 3               | КЦЗУ<br>ПКМУ № 1200  | Не забезпечено працівників закладу засобами захисту органів дихання від хімічно-небезпечних речовин (хлор), який потрапляє в зону (24,5 км) можливого хімічного забруднення при аварії на Радущанському складі хлору ДПП «Кривбаспромводопостачання»  |

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**  
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1.    | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку   | ✓   |    |    |    | частина четверта ст.4 ЗУ від 05 жовтня 2007 р. N 877                   |
| 2.    | Посвідчення на проведення перевірок та службові посвідчення, що звідають осіб, що проводять перевірку, представлено  | ✓   |    |    |    | частина п'ята ст.7, ст.10 ЗУ від 05 жовтня 2007 р. N 877               |
| 3.    | Копію посвідчення на перевірку надано  | ✓   |    |    |    | частина п'ята ст.7, абзаци 3 та 6 ст.10 ЗУ від 05 жовтня 2007 р. N 877 |
| 4.    | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)   | ✓   |    |    |    | частина п'ята ст.4 ЗУ від 05 жовтня 2007 р. N 877                      |
| 5.    | Під час позапланової перевірки уживувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки |     |    |    | ✓  | частина перша ст.6 ЗУ від 05 жовтня 2007 р. N 877                      |

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
|       | <i>Не погоджено</i>                     |

Цей акт перевірки складає у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (керівницю) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали замір державного нагляду (контролю)

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

**Посадові особи органу ДСНС України:**

Інспектор ДПРЧ-12 з ДПРЗ  
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області  
капітан служби цивільного захисту  
(посада)

(підпис)

*Коросташов Дмитро Миколайович*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

**Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:**

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 17 » 05 2018 року:

*Гурман*  
(посада)

(підпис)

*Дерман В.В.*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки \_\_\_\_\_

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що стосуються службової або державної таємниці, йому може бути присвоєно відповідний граф секретності або обмеження доступу.

## Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| N з/п   | Позначення нормативно-правового акта   | Назва нормативно-правового акта  | Затверджено                                   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  | від нормативно-правового акта та назви органу | дата та номер нормативно-правового акта  |
| А   | 1  | 2  | 3   | 4  |
| <b>1</b>  |  |  |   |  |
| <b>Законодавство України</b>                                |  |  |   |  |
| 1.1   | ЗУ N 877   | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"  | Закон України                                 | від 05 квітня 2007р. N 877-V   |
| 1.2   | КЦЗУ   | Кодекс цивільного захисту України  | Кодекс  | від 02 жовтня 2012р. N 5403-VI   |
| 1.3   | ЗУ N 2245  | "Про об'єкти підвищеної небезпеки"   | Закон України                                 | від 18 січня 2001р. N 2245-III   |
| 1.4   | ЗУ N 1598  | "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"  | Закон України                                 | від 14 січня 1998р. N 1598-III   |
| <b>2</b>  |  |  |   |  |
| <b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>                 |  |  |   |  |
| 2.1   | ПКМУ N 956   | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 11 липня 2002р. N 956  |
| 2.2   | ПКМУ N 306   | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від продовження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технічної та техногенної безпеки   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 29 лютого 2012р. N 306   |
| 2.3   | ПКМУ N 5   | Типове положення про відомчу пожежну охорону   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 09 січня 2014р. N 5  |
| 2.4   | ПКМУ N 564   | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 17 липня 2013р. N 564  |
| 2.5   | ПКМУ N 1788  | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включючи підземні/вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 16 листопада 2002р. N 1788   |
| 2.6   | ПКМУ N 1200  | Порядок забезпечення населення і працівників формуваль та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, димшарпінного і хімічного контролю  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 19 серпня 2002р. N 1200  |
| 2.7   | ПКМУ N 763   | Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому авіаційно-регульованому обслуговуванню на договірній основі   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 26 жовтня 2016 р. № 763  |
| 2.8   | ПКМУ № 308 (затримана чинність) на заміню ПКМУ № 775   | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх використання  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 29 березня 2001 р. № 308   |
|   |  | Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 30 вересня 2015 р. № 775   |
| 2.9   | ПКМУ N 443   | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 26 червня 2013р. N 443   |
| 2.10  | ПКМУ N 444   | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 26 червня 2013р. N 444   |
| 2.11  | ПКМУ N 787   | Порядок утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 09 жовтня 2013р. N 787   |
| 2.12  | ПКМУ № 253 (затримана чинність) на заміню ПКМУ № 138   | Порядок використання запасних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 25 березня 2009 р. № 253   |
|   |  | Порядок створення, утримання фонду запасних споруд цивільного захисту та ведення його обліку   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 10 березня 2017 р. № 138   |
| 2.13  | ПКМУ N 11  | Положення про систему державної системи цивільного захисту   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 09 січня 2014р. N 11   |
| 2.14  | ПКМУ N 6   | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 09 січня 2014р. N 6  |
| 2.15  | ПКМУ N 729   | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-регульованих служб   | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 02 жовтня 2013р. N 729   |
| 2.16  | ПКМУ N 841   | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  | Постанова Кабінету Міністрів України          | від 30 жовтня 2013р. N 841   |
| <b>3</b>  |  |  |   |  |
| <b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b> |  |  |   |  |
| 3.1   | Правила улаштування систем раннього виявлення (затримана чинність)   | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі виникнення   | Наказ МНС України                             | від 15 травня 2009р. N 288 зареєстрований у Мін'юсти України 05 липня 2006 р. за № 785/12659   |
| 3.2   | Правила охорони життя людей на водних об'єктах (затримана чинність) на заміню Правила охорони життя людей на | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України   | Наказ МНС України                             | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсти України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383  |
|   |  | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України   | Наказ МНС України                             | від 10 квітня 2017 р. № 301 зареєстрований у Мін'юсти України 04 травня 2017 р. за № 566/30434 |

| код  | назва об'єкта                             | опис  | наказ  | дата  |
|------|---|---|--|---|
| 3.3  | ПТБ                                       | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України  | від 15 серпня 2007р. N 557, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273       |
| 3.4  | Методика прогнозування ХЮ                 | Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті  | Наказ МНС Мінскаполіттехні, Мінгромаполітехні, Мінскаполітехні | від 27 березня 2001р. N 73/82/4/122, зареєстрований у Мінюсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517 |
| 3.5  | Методика спостережень                     | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки  | Наказ МНС України  | від 06 серпня 2002р. N 186, зареєстрований у Мінюсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996          |
| 3.6  | Інструкція з тривалого зберігання         | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту   | Наказ МНС України  | від 16 грудня 2002р. N 350, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500         |
| 3.7  | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час  | Наказ МНС України  | від 9 жовтня 2000р. N 653, зареєстрований у Мінюсті України 02 листопада 2000 р. за N 1180/13054      |
| 3.8  | Правила надання технічних умов            | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки             | Наказ Міністерства оборони України                             | від 14 листопада 2013р. N 771, зареєстрований у Мінюсті України 12 листопада 2013 р. за N 1988/24520  |
| 3.9  | План реагування на аварії                 | План реагування на радіаційні аварії  | Наказ Держатомрегулювання, МНС України                         | від 17 травня 2004р. N 83/211, зареєстрований у Мінюсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319       |
| 3.10 | ДБН В.1.1-7-2002<br>ДБН В.1.1-7-2016      | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва  | Наказ Директору України<br>Наказ Мінрегіону України            | від 03 грудня 2002 р. № 88<br>від 31 жовтня 2016 р. № 287   |
| 3.11 | ДБН В.1.2-4-2006                          | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)                                     | Наказ Мінбуду України  | від 04 серпня 2006р. N 274  |
| 3.12 | НАПБ В.01.057-2006/200                    | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі   | Наказ МНС, Мінгромаполітехні                                   | від 04 грудня 2006р. N 730/770, зареєстрований у Мінюсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580     |
| 3.13 | ПНБУ                                      | Правила пожежної безпеки в Україні  | Наказ МНС України  | від 30 грудня 2014р. N 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697       |
| 3.14 | НАПБ В.03.001-2004 (кратини чистоти)      | Типові норми надєжності вогнегасників   | Наказ МНС України  | від 02 квітня 2004р. N 151, зареєстрований у Мінюсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153          |
| 3.15 | Правила експлуатації вогнегасників        | Правила експлуатації вогнегасників  | Наказ МНС України  | від 02 квітня 2004р. № 152, зареєстрований у Мінюсті України 29 квітня 2004 р. за N 555/9154          |
| 3.16 | ДНАОП 0.80-1.32-01                        | Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок  | Наказ Міністерства праці                                       | від 21 червня 2001 р. N 272   |