



ДСНС УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 9е, e-mail: kmu_dsns@ukr.net
тел.: (056) 440-65-16, факс: (056) 440-02-97

А К Т № 7110

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №34» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зареєстроване за адресою: 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Костромська, 34

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 01119513

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____

50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. вул. Костромська, 34

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлю, приміщення та територію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №34» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КМР (2-х поверхова адміністративна будівля, II ступеню висестійкості) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Костромська, 34

(назва об'єкта перевірки (об'єкти), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки - _____

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від «24» квітня 2018 р. №32, виданий Криворізьким міським управлінням Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Посвідчення на перевірку від «04» травня 2018 р. № 518/02-3-18	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова.

Строк проведення перевірки

Початок перевірки				Завершення перевірки			
24	05	2018	09-00	25	05	2018	09-00
число	місяць	рік	Години	число	місяць	рік	Години

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

10 державна пожежно-рятувальна частина (далі ДПРЧ-10) 3 державного пожежно-рятувального загону (далі 3 ДПРЗ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (далі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області)

(найменування органу ДСНС України)

Інспектор ДПРЧ-10 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області лейтенант служби цивільного захисту Буряк Юрій Сергійович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємця:

Завідувач КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №34» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ № 34 Ісасва Віра Іванівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи: _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з «08» 03.2016 р. по «23» 03.2016 р. Акт перевірки від «23» березня 2016 р. № 42	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з «15» 11.2017р. по «20» 11.2017р. Акт перевірки від «20» вересня 2017р. № 96/10

Розпорядчий документ від «28» 02.2016 р. № 4
виконаний , не виконаний

Розпорядчий документ від «__» __.20__ р. № __
виконаний , не виконаний

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>				п.2 - 8, 10 розділу II ППЗБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			<input checked="" type="checkbox"/>		п.14 розділу II ППЗБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			<input checked="" type="checkbox"/>		п.12 розділу II ППЗБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>				п.17 - 19 розділу II ППЗБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2, 4, 5 ст.57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>				п.15, 16, 20 розділу II ППЗБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	<input checked="" type="checkbox"/>				п.1.1 - 1.21 гл.1 розділу III ППЗБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2.1 - 2.22 гл.2 розділу III ППЗБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2.23 - 2.37 гл.2 розділу III ППЗБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.1.1 - 1.24 гл.1 розділу IV ППЗБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	<input checked="" type="checkbox"/>				п.2.1 - 2.18 гл.2 розділу IV ППЗБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>				п.2.18 - 2.27 гл.2 розділу IV ППЗБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>				п.4.1 - 4.4 гл.4 розділу IV ППЗБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	<input checked="" type="checkbox"/>				п.3.1 - 3.5 гл.3 розділу IV ППЗБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.1.1 - 1.6 гл.1 розділу V ППЗБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.			<input checked="" type="checkbox"/>		п.1.4 гл.1 розділу V ППЗБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2.1, 2.3 гл.2 розділу V ППЗБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вливів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2.2 гл.2 розділу V ППЗБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			<input checked="" type="checkbox"/>		п.21 розділу II ППЗБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.1.1 - 1.5 гл.1 розділу VII ППЗБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2.1 - 2.28 гл.2 розділу VII ППЗБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.3.1 - 3.9 гл.3 розділу VII ППЗБУ
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів						
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2 ч.1 ст.67 КЦЗУ, п.2.1-2.19 ДБН В.1.1-7-2002 (врат. ч-сть) на заміну лод.А.Б.В.Г.Д.Е ДБН В.1.1-7-2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2 ч.1 ст.67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7-2002 (врат. ч-сть) на заміну п.5.1-5.6 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2 ч.1 ст.67 КЦЗУ, п.4.1-4.42 ДБН В.1.1-7-2002 (врат. ч-сть) на заміну п.6.1-6.45 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2 ч.1 ст.67 КЦЗУ, п.5.1-5.54 ДБН В.1.1-7-2002 (врат. ч-сть) на заміну п.7.1.1-7.3.35 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2 ч.1 ст.67 КЦЗУ, п.6.1-6.16 ДБН В.1.1-7-2002 (врат. ч-сть) на заміну п.8.1-8.18 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			<input checked="" type="checkbox"/>		п.2 ч.1 ст.67 КЦЗУ, п.7.1-7.19 ДБН В.1.1-7-2002 (врат. ч-сть) на заміну п.9.1-9.2 ДБН В.1.1-7-2016
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту						

населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	✓	п.1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам госп., проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів ЦЗ, ПКМУ №6, п.1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	✓	п.3 Порядку ідентифікації та обліку ОПН, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки	✓	п.9 ч.1 ст.20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки ОПН ПКМУ №956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання	✓	п.1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ №1788, п.4.9.5 ППБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	✓	п.10 частини першої ст.20, п.2 частини першої ст.130 КЦЗУ, ст.11 ЗУ № 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	✓	п.2 частини першої ст.20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, п.4.3, 4.6 ППБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓	п.3 частини першої ст.20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓	п.4 ч.1 ст.20 КЦЗУ, ч.9 ст.33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням	✓	п.5 частини першої ст.20, ст.26 КЦЗУ, п.3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки	✓	п.6 частини першої ст.20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓	п.8 частини першої ст.20 КЦЗУ, ст.40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓	п.11 ч.1 ст.20 КЦЗУ, п.5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у НС, ПКМУ № 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання	✓	п.12 ч.1 ст.20 та ст.133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	✓	ст.32, п.15,16 ч.1 ст.20 КЦЗУ, наказ МНС №653, п.24 ПКМУ №253 (втрачено) на заміну ПКМУ №138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	✓	абз.4 п.3 Порядку створення та використання мат.резервів для запобігання і ліквід. наслідків НС ПКМУ № 785
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність	✓	ст.53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	✓	п.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	Розділ III п.2.3. Розділ IV п.1.24. п.2.2.	ППБУ ДНАОП 0.00-1.32-01	Приміщення електрощитової не відділено від інших приміщень протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості, а саме на 1-му поверсі закладу. <i>(Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перемикачах) (Забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перемикачах, які відокремлюють електрощитові)</i>
2.	Розділ III гл.2 п. 2.28.	ППБУ	Допущено використання, для покриття підлоги, килимового покриття у приміщеннях дитячих груп дошкільного навчального закладу без показників щодо токсичності продуктів горіння, димоутворювальної здатності та відповідності групам поширення полум'я РП1, РП2. <i>(Килими, килимові доріжки й інші покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках повинні бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірно димоутворювальну здатність та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2)</i>

3.	<u>Розділ IV п.1.1.</u> <u>Розділ V п.2</u>	<u>ППБУ</u> ППБ для навчальних закладів та установ системи освіти України	Не забезпечене своєчасне обслуговування та технічну експлуатацію електрообладнання і електромереж, проведення профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів відповідно до вимог ПУЕ та ПТЕ, через відсутність відповідних фахівців у закладі.
4.	<u>Розділ IV п.1.16.</u>	<u>ППБУ</u>	Електрощити, групові електрощитки закладу не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
5.	<u>Розділ V п.1.2.</u> п.5.1; Додаток А, табл. А1, табл. А2	<u>ППБУ</u> ДБН В.2.5-56:2014	Будівля не обладнана системою пожежної сигналізації. (Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»)
6.	<u>Розділ V п.1.2.</u> п.5.1; Додаток Б, табл. Б1.	<u>ППБУ</u> ДБН В.2.5-56:2014	Будівля не обладнана системою оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей. (Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»)
7.	<u>Розділ V п.3.17.</u>	<u>ППБУ</u>	Не проведено технічне обслуговування та перевірку на придатність наявних вогнегасників закладу, а саме: «Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»
8.	<u>Розділ V п.12</u>	<u>ППБ для навчальних закладів та установ системи освіти України</u>	Не укладений договір на планове технічне обслуговування електроустановок закладу з відповідною спеціалізованою організацією. (У разі неможливості відповідними фахівцями проводити технічне обслуговування електроустановок закладу або установи керівник укладає договір на планове технічне обслуговування з відповідною спеціалізованою організацією)
9.	п.6-8.	ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не розроблено та не затверджено обсяги забезпечення працюючого персоналу закладу освіти, засобами радіаційного та хімічного захисту.
10.	ст.35, п.2, п.п. «а», п.2.	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не забезпечено поступове накопичення, згідно номенклатури засобів радіаційного та хімічного захисту.
11.	п. 2 ч. 1 статті 20	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року,	Працівники закладу не забезпеченні засобами колективного та індивідуального захисту.

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта ст.5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2.	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята ст.7, ст.10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3.	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята ст.7, абзаци 3 та 6 ст.10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4.	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята ст.4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5.	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша ст.6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Інспектор ДПРЧ-10 з ДПРЗ

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

лейтенант служби цивільного захисту

(посада)

(підпис)

Буряк Юрій Сергійович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «...» ... 20... року:

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний ґриф секретності або обмеження доступу.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1		Закони України		
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02.10.2012р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18.01.2001р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14.01.1998р. N 15/98-ВР
2		Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	ПКМ України	від 11 липня 2002р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері ТБ та ЦБ	ПКМ України	від 29 лютого 2012р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	ПКМ України	від 09 січня 2014р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	ПКМ України	від 17 липня 2013р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страх. цив. відповідальності СІД за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на ОПН, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	ПКМ України	від 16 листопада 2002р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб ЦЗ засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	ПКМ України	від 19 серпня 2002р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними АРС	ПКМ України	від 04 серпня 2000р. N 1214
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	ПКМ України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	ПКМ України	від 26 червня 2013р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	ПКМ України	від 26 червня 2013р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	ПКМ України	від 09 жовтня 2013р. N 787
2.12	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	ПКМ України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	ПКМ України	від 09 січня 2014р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	ПКМ України	від 09 січня 2014р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних АРС	ПКМ України	від 02 жовтня 2013р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або вищкнення НС техногенного та природного характеру	ПКМ України	від 30 жовтня 2013р. N 841
3		Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	Правила улаштування СРВ (втр. чинить)	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення ІС та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006р. N 288, зареєстров. у Мінюсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	01.02.2002р. за №95/6383 від 10.04.2017р. №301 зар. у Мінюсті України 04.05.2017р. з №566/30434
3.3	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15.08.07р. N557, зар. у Мінюсті України 03.09.07р.

				N1006/14273
3.4	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінскалогії, Мінпрополітики	від 27.03.2001р. N73/82/64/122, зареєстров. у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.5	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МПС України	від 06.08.02р. N186, зар. у Мін'юсті України 29.08.02 р. за N708/6996
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002р. N 330, зареєстров. у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.7	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006р. N 653, зареєстров. у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013р. N 771, зареєстров. у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС України	від 17. травня 2004р. N87/211, зареєстров. у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Мінбуду України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006р. N 274
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ МНС, Мінпрополітики	від 04 грудня 2006р. N730/770, зареєстров. у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580
3.13	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014р. N1417, зареєстров. у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.14	НАПБ Б.03.001-2004 (втратив чинність)	Типові норми належності вогнетасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004р. N151, зареєстров. у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.15	Правила експлуатації вогнетасників	Правила експлуатації вогнетасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004р. №152, зареєстров. у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 555/9154
3.16	ДНАОП 0.00-1.32-01	Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок	Наказ Міністерства праці	від 21 червня 2001 р. N 272