



ДСНС УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 9а, e-mail: kmu_dsns@ukr.net
 тел.: (056) 440-65-16, факс: (056) 440-02-97

А К Т № 99/12

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 60» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Руденка, 3

ідентифікаційний код юридичної особи 26328778
 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____
50014, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Руденка, 3, телефон (056) 440-33-69

Перевірено: будівлю та територію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 60» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Покровський район, вул. Руденка, 3

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки _____

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від «24» квітня 2018р. №32, виданий Криворізьким міським управлінням Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Посвідчення на перевірку від «30» травня 2018р. № 819/02-5-18	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова.

Строк проведення перевірки

Початок перевірки				Завершення перевірки			
28	05	2018	11-00	06	06	2018	16-00
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

12 державна пожежно-рятувальна частина (далі ДПРЧ-12) з державного пожежно-рятувального загону (далі з ДПРЗ) ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Інспектор ДПРЧ-12 з ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області капітан служби цивільного захисту Коросташов Дмитро Михайлович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємця:

Заступник завідувача з господарчої частини КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 60» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Голка Тетяна Віталіївна

треті особи: _____

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 26.02.2016р. по 01.03.2016р. Акт перевірки від 01.03.2016р. № 2/12 Розпорядчий документ від 09.03.2016р. № 3/12	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з «11» 12.2017р. по «15» 12.2017р. Акт перевірки від «15» грудня 2017р. № 134/12 Розпорядчий документ від «15» 12.2017р. № 81/12

виконаний , не виконаний виконаний , не виконаний

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	✓				п.2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		п.14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		п.12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення аварійної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				п.17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5. Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території						
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, обслуговування та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів			✓		п.1.1 - 1.24 рп.1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				п.2.1 - 2.18 рп.2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				п.2.18 - 2.27 рп.2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		п.4.1 - 4.4 рп.4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи кондиціонування та системне відведення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				п.3.1 - 3.5 рп.3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			✓		п.1.1 - 1.6 рп.1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			✓		п.1.4 рп.1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, якщо є, відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			✓		п.2.1 - 2.3 рп.2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість встановлених у будівлю витратів води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струменів від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓		п.2.2 рп.2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення пожежних, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нові будівництва, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-кошторисної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		п.21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні шаровальних та інших пожежних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		п.1.1 - 1.5 рп.1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		п.2.1 - 2.28 рп.2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мистивими, клеями та іншими гудибними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		п.3.1 - 3.9 рп.3 розділу VII ППБУ
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-						
						п.4.1 - 4.48 рп.4 розділу VII ППБУ

МОНТАЖНИХ РОБІТ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ			
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежо-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на замовлення додатки А, Б, В, Г, Д, Е ДБН В.1.1-7-2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на замовлення пункти 3.1 – 3.6 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на замовлення пункти 6.1 – 6.45 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на замовлення пункти 7.1.1 – 7.3.55 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення евакуації та проведення пожежо-ритуальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на замовлення пункти 8.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на замовлення пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7-2016
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій			
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			
		✓	пункти 1-4 Переліку об'єктів, на яких належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 8, відпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			
		✓	пункт 3 Порядку ідентифікації та об'єкту об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			
		✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			
		✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			
		✓	пункт 10 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункт 2 частини першої статті 1 Ко стаття 11 ЗУ № 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			
		✓	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			
		✓	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			
		✓	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			
		✓	пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			
		✓	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прослідкування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту,			
		✓	пункт 8 частини першої статті 20

у тому числі правилам техногенної безпеки				КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання заселених діляч у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13. Забезпечення аварійно-ритуального обслуговування суб'єктів господарювання		✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 (затримав чинність) на замові ПКМУ № 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 (затримав чинність) на замові абзац четвертий пункту 3 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓	пункт 1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Нв» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	Розділ V п.1.2. Розділ VI, п. 6	ППБУ Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено Навчком Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р.	Будівля не обладнана системою пожежної сигналізації, а саме: «Будівля, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

	п.5.1; Додаток А, табл. А1, п.7.3	за № 1229/29359 (далі – ППБУ по закладам освіти) ДБН В.2.5-56:2014	
2.	<u>Розділ V</u> п.1.2. Розділ VI, п. 6 п.5.1; Додаток Б, табл. Б1, п. 5.1	<u>ППБУ</u> ППБУ по закладам освіти ДБН В.2.5-56:2014	Будівля не обладнана системою оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, а саме: « <i>Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».</i>
3.	<u>Розділ IV</u> п.1.21. Розділ V, п. 10 п.4.3, додаток А, п. 15	<u>ППБУ</u> ППБУ по закладам освіти ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Об'єкт не обладнано системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а саме: <i>Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».</i>
4.	<u>Розділ III</u> п.2.3. <u>Розділ IV</u> п.1.24, п.2.2. п.6.1, п. 6.2, п. 6.4 табл. 3	<u>ППБУ</u> <u>НПА ОП 0.00-1.32-01</u> ДБН В.1.1-7:2016	Приміщення електрощитової не відокремлено від інших приміщень протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості, а саме: « <i>Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешиходах» та «Забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешиходах, які відокремлюють електрощитові».</i>
5.	<u>Розділ V</u> , п. 2.2	<u>ППБУ</u>	Не проведено технічне обслуговування 12 пожежних кран-комплектів і перевірку на працездатність шляхом пуску води, а саме: « <i>Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на рік підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування».</i>
6.	<u>Розділ V</u> п.2.2,	<u>ППБУ</u>	Пожежний кран-комплект № 12 не укомплектовано пожежним рукавом та стволом, а саме: « <i>Кожен пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, квіткою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними».</i>
7.	<u>Розділ V</u> п.3.17	<u>ППБУ</u>	Не проведено технічне обслуговування 12 вогнегасників.
8.	<u>Розділ III</u> п.2.17; 2.23.	<u>ППБУ</u>	Допущено опорядження (облицювання) стін та стелі тамбуру при вході в будівлю та приміщення холу, матеріалом з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2, а саме: « <i>У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стелі забороняється з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж:</i> Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе

			<i>перебування 1500 та більше осіб»</i>
9.	розділ IV, п. 1.16	ППБУ	Електрошитки не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки), а саме: «Електрошитки групові електрошитки повинні оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки)».
10.	Розділ IV п.1.6. Розділ V, п. 5	ППБУ ППБУ по закладам освіти	Допущено з'єднання жил проводів (кабелів) шляхом скруток без опресування, зварювання, паяння або затискачів, у підвальному приміщенні, а саме: «З'єднання, відгалуження та окінювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів».
11.	Розділ IV п.1.18. Розділ V, п. 5	ППБУ ППБУ по закладам освіти	Допущено експлуатацію пошкодженої відгалужувальної (з'єднувальної) коробки у підвальному приміщенні, а саме: «Забороняється: Користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробками»
12.	ст.69.,п.7	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, наказ МНСУ № 338 від 18.12.2000 року.	Не проведено ідентифікацію щодо наявності або відсутності джерел небезпеки, згідно наказу МНС України від 23.02.2006 року за №98
13.	ст.53 п.3., п16.	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, ПКМУ № 733 від 27.09.2017 року	Не створено об'єктову систему оповіщення в навчальному закладі де одночасно перебувають від 200 осіб і більше.
14.	п.25	ПКМУ № 733 від 27.09.2017 року	Не забезпечено встановлення у службових приміщеннях навчального закладу радіотрансляційних точок для передачі інформації з питань цивільного захисту.
15.	п.6-8	ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не розроблено та не затверджено обсяги забезпечення працюючого персоналу закладу освіти, засобами радіаційного та хімічного захисту.
16.	ст.35 п.2., пп. «а», п.2	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року., ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не забезпечено поступове накопичення, згідно номенклатури засобів радіаційного та хімічного захисту.

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку.			✓		частина четверта ст.5 КУ від 01 лютого 2007 р. N 877
2.	Посвідчення на проведення перевірки та службові повноваження, що зазначають осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина друга ст.7, ст.10, 15, від 01 лютого 2007 р. N 877
3.	Копія посвідчення на перевірку надано	✓				частина друга ст.7, абзац 1 та 6 ст.10 15 від 01 лютого 2007 р. N 877
4.	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, вивчено закон про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина двадцята ст.4, 53, від 01 лютого 2007 р. N 877
5.	Перш ніж здійснювати перевірку укладенося законні та письмові, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина п'ята ст.5 33 від 01 лютого 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	Не надходило

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Інспектор ДПРЧ-12 з ДПРЗ
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
капітан служби цивільного захисту

(посада)




Коросташов Дмитро Миколайович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання/інші особи, присутні під час здійснення заходу:

заст. дир. по керуєр.

(посада)



Гониме Т.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)


(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «06» червня 2018 року:

заст. дир. по керуєр.

(посада)



Гониме Т.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що стосуються службової або приватної інформації, йому може бути надано графу секретності або обмеження доступу

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1	2	3	4	5
Закони України				
1.1	ЗУ N 877	Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Закон України	від 05 квітня 2007р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	Про об'єкти підвищеної небезпекості	Закон України	від 18 серпня 2001р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 1598	Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання	Закон України	від 14 серпня 1998р. N 1598-III
Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпекості	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 лютого 2002р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технічної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове доповнення про відомості пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 серпня 2014р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути нанесена пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпекості, виключаючи державні службові безпеки об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формуваль та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладдям радіаційної та хімічної захисту, дозиметричного і кількісного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002р. N 1200
2.7	ПКМУ N 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. N 763
2.8	ПКМУ № 304 (змінені редакції) від 20 лютого 2015 року ПКМУ № 775	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2004 р. N 304
			Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядком підготовки до дій за призначенням органи управління та служби цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013р. N 444

2.11	ПКМУ N 787	Порядок створення, заповнення та функції фінансування цивільного захисту	Міністри України Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2011р. N 787
2.12	ПКМУ № 253 зміни змінює на додаток ПКМУ № 138	Порядок використання засобів споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб Порядок створення, утримання фонду засобів споруд цивільного захисту та запобігання його втраті	Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253 від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ N 11	Положення про службу державної системи цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 серпня 2014р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 липня 2014р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013р. N 841
3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	Правила улаштування систем раннього виявлення аварійних ситуацій (екстрима чинність)	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та зняття даних у разі виникнення	Наказ МНС України	від 17 травня 2006р. N 288 зарєєстрований у Мінюсти України 05 липня 2006 р. за N 784-12659
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах (екстрима чинність на додаток) Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зарєєстрований у Мінюсти України 01 лютого 2002 р. за № 95-6383 від 10 квітня 2017 р. № 301 зарєєстрований у Мінюсти України 04 травня 2017 р. за № 566-30474
3.3	ПТБ	Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 вересня 2007р. N 357 зарєєстрований у Мінюсти України 03 вересня 2007 р. за N 1006-12179
3.4	Методика прогнозування наслідків впливу (випадку) небезпечних лінійних об'єктів при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Методика прогнозування наслідків впливу (випадку) небезпечних лінійних об'єктів при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінкооперати ви, Мінгосполітики Мінсоцполітики Мінсоцполітики	від 27 березня 2016р. N 75-82-64-122, зарєєстрований у Мінюсти України 10 квітня 2016 р. за N 326-5417
3.5	Методика опостереження	Методика опостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 вересня 2002р. N 186, зарєєстрований у Мінюсти України 29 серпня 2002 р. за N 708-6096
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 18 грудня 2002р. N 220, зарєєстрований у Мінюсти України 04 березня 2003 р. за N 179-7580
3.7	Інструкція щодо утримання засобів споруд	Інструкція щодо утримання засобів споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006р. N 623, зарєєстрований у Мінюсти України 02 листопада 2006 р. за N 1180-13074
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єктів будівництва щодо пожежної та технічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013р. N 771, зарєєстрований у Мінюсти України 02 листопада 2013 р. за N 1988-24720
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС України	від 17 травня 2004р. N 87211, зарєєстрований у Мінюсти України 10 вересня 2004 р. за N 720-9375
3.10	ДБН В.1.1-7:2002 зміни змінює на додаток ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України Наказ Міністерства України	від 07 грудня 2002 р. № 88 від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11	ДБН В.1.2-4:2009	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006р. N 274
3.12	НАПЗ В.01.01-5:2006-200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ МНС, Мінгосполітики,	від 08 грудня 2006р. N 730-770, зарєєстрований у Мінюсти України 05 лютого 2007 р. за N 313-13780
3.13	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014р. N 1412, зарєєстрований у Мінюсти України 05 березня 2015 р. за N 252-12667
3.14	НАПЗ В.03.001:2004 (третєтє чинність)	Типові норми вимог до вогнетривкості	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004р. N 151, зарєєстрований у Мінюсти України 29 квітня 2004 р. за N 554-9153
3.15	Правила експлуатації вогнетривкості	Правила експлуатації вогнетривкості	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004р. № 157 зарєєстрований у Мінюсти України 29 квітня 2004 р. за N 555-9154
3.16	ДНА ОП 0.05-1:32-01	Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок	Наказ Міністерства праці	від 21 серпня 2001 р. N 272