



ДСНС УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ  
50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 9е, e-mail: ktmu\_dsns@ukr.net  
тел.: (056) 440-65-16, факс: (0564) 71-12-54

АКТ

№ 030203000000,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо  
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,  
техногенної та пожежної безпеки

**КРИВОРІЗЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 81  
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ- ЛІЦЕЙ»  
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або фізичної)

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Симонова 10,  
(адреса та по батьків'я місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26140460,  
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи –  
підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої  
релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття  
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це  
відповідний контролюючий орган) 000000000000,

м.Кривий Ріг, вулиця Симонова 10,

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Будівлю, територію та приміщення Криворізького навчально-  
виховного комплексу № 81 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: м. Кривий Ріг,  
вулиця Симонова 12.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного  
ризiku від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної  
безпеки \_\_\_\_\_

## Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 17.05.2018 № 40, виданий Криворізьким міським управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 18.06.2018 № 995/02-9-18	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

## Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
19	06	2018	12	00	20	06	2018	12	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

## Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

26 державна пожежно-рятувальна частина (далі ДПРЧ-26) 3 Державного пожежно-рятувального загону (далі 3-ДПРЗ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області

(найменування органу ДСНС України)

інспектор ДПРЧ-26 3-ДПРЗ Головного управління Костирев Іван Олександрович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Директор Криворізького Навчально-виховного комплексу № 81 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей» Криворізької міської ради Дніпропетровської області Гетьман Ганна Борисівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

## Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 22.02.2016 по 26.02.2016 Акт перевірки від 29.02.2016 № 3 Розпорядчий документ від 29.02.2016 р. №9 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 14.10.2017 по 27.10.2017 Акт перевірки від 27.10.2017 № 79 Розпорядчий документ від 01.12.2017 р. №38 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

## ПЕРЕЛІК

## питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		✓			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежо-рятувальний підрозділ			✓		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечено вивчення правил пожежної безпеки та проведення вивчальної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві використовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			✓		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки	✓				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання територій	✓				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		✓			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	✓				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвідведення			✓		пункти 3.1-3.5 глави 3

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	відповідає та експлуатується відповідно до вимог протипожежних норм					розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, промислення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаційним рухом), системами протидивного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговується відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Система зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			✓		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштувані та утримані внутрішніми протипожежними водопостачаннями, кількість води в будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струменів від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	✓				пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та переносних засобів пожежогасіння</b>						
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 2.1 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні аварійних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 1.1-1.3 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими полімерними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ



№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	відповідають вимогам нормативних документів					
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на заміню додатки А, Б, В, Г, Д, Е ДБН В.1.1-7-2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будівлями відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на заміню пункти 5.1 – 5.6 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будівлях відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на заміню пункти 6.1 – 6.45 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпекової евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на заміню пункти 7.1.1 – 7.3.35 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на заміню пункти К.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7-2002 (втрачена чинність) на заміню пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7-2016
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
1. Виконанні вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		✓				пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						закону, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		✓			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	✓				пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методик прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-ритуального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КІЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КІЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 (виправна змінність) на законі ПКМУ № 138
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КІЗУ, стаття 98 КІЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 (виправна змінність) на законі абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ 775
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КІЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		пункт 1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

## ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реquisiti норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V п.1.2. Розділ VI, п. 6  п.5.1; Додаток А, табл. А1, п.7.3	ППБУ Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено Навчком Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 №974, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359 (далі – ППБУ по закладам освіти)  ДБН В.2.5-56:2014	Будівля не обладнана системою пожежної сигналізації, а саме: «Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
2.	Розділ V п.1.2. Розділ VI, п. 6 п.5.1; Додаток Б, табл. Б1, п. 5.1	ППБУ ППБУ по закладам освіти ДБН В.2.5-56:2014	Будівля не обладнана системою оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, а саме: «Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
3.	Розділ III п. 2.16.	ППБУ	Встановленні на вікнах приміщень де перебувають люди, грати не розкриваються, не розсуваються та не знімаються, а саме: У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, грат останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях люди грати мають бути відчинені (зняті).
4.	Розділ IV п.1.21.	ППБУ	Об'єкт не обладнано системами блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а саме: «Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань



			блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
5.	Розділ V п. 3.11	ППБУ	Територію навчального закладу не забезпечено достатньою кількістю пожежних щитів (стендів) а саме: «Пожежні щити (стенди) повинні встановлюватись на території об'єкта площею більше 200 м <sup>2</sup> з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м <sup>2</sup> захищеної площі.»
6.	Розділ III п.2.17; 2.23.	ППБУ	Допущено опорядження (облицювання) стін у коридорі на 2-му поверсі матеріалом з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 (деревинною), а саме: «У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель забороняється з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб»
7.	розділ III, п.2.3, п.6.1, п. 6.2, п. 6.4 табл. 3, п.8.6	ППБУ ДБН В.1.1.-7-2016	Вихід на покрівлю будівлі не обладнано протипожежним люком з відповідною межею вогнестійкості, а саме: Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах.
8.	Розділ III п.2.13.	ППБУ	Допущено закладання прямих віконних прорізів горючими матеріалами в приміщенні роздягальні спортивного залу, а саме: «Прямі віконні прорізи підвальних і цокольних поверхів треба регулярно очищати від горючих матеріалів. Не допускається їх захищати або закладати віконні прорізи».
9.	Розділ IV п.1.6. Розділ V, п. 5	ППБУ по закладам освіти	Допущено з'єднання жил проводів (кабелів) шляхом скруток без опресування, зварювання, паяння або затискачів, у приміщенні тиру та підвального поверху, а саме: «З'єднання, відгалуження та окінювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів».
10.	Розділ IV п.1:18.	ППБУ	Допущено експлуатацію незакритої відгалужувальної (з'єднувальної) коробки в приміщеннях роздягальні спортивного залу,

	Розділ V, п. 5	ППБУ по закладам освіти	підвального поверху, майстерні, а саме: <i>«Забороняється: Користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами»</i>
11.	Розділ V п. 3.11	ППБУ	Пожежний щит недоукомплектований засобами пожежогашіння: сокири - 1 шт., лом - 1 шт., а саме: <i>«До комплекту засобів пожежогашіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: водогасишки - 3 шт., вірик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.»</i>
12.	Розділ IV п.1.18. Розділ V, п. 5	ППБУ ППБУ по закладам освіти	Допущено експлуатацію світильника який підвищений безпосередньо на струмопровідні проводи у підвальному приміщенні, біля кабінету №103, а саме: <i>«Забороняється: підключувати світильники безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електророзеток і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами)»</i>
13.	Розділ III п.2.23.	ППБУ	Допущено закриття запасного евакуаційного виходу з будівлі біля кабінету №106, а саме: <i>«Забороняється зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій, застосовувати будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки, змінювати інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою».</i>
14.	Розділ V п.3.10, Розділ VI, п. 9	ППБУ ППБУ по закладам освіти	В приміщеннях навчального закладу недостатня кількість знаків для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогашіння які повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5м від рівня підлоги, а саме: <i>«Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогашіння слід установлювати вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщенням (за потреби)».</i>
15.	Розділ IV п.1.17.	ППБУ ППБУ	Електророзетки не встановлені на негорючій основі в приміщеннях медичного кабінету, та кабінету інформатики, а саме: <i>«Електророзетки,</i>

	Розділ V п.3, п.5	по закладам освіти	<i>вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габаритами апарата не менше ніж на 0,01 метр».</i>
16.	ст.69, п.7	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, наказ МНСУ № 338 від 18.12.2000 року.	Не проведено ідентифікацію щодо наявності або відсутності джерел небезпеки.
17.	п.5-8	ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не розроблено та не затверджено обсяги забезпечення працюючого персоналу закладу освіти, засобами радіаційного та хімічного захисту.
18.	ст.35 п.2, пп. «а», п.2	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року., ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року	Не забезпечено поступове накопичення, згідно номенклатури засобів радіаційного та хімічного захисту.

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірок та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки уясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

перевірки

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	Зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки.

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи ДСНС України:

Інспектор ДІРЧ-26  
3ДІРЗ ГУ ДСНС України  
у Дніпропетровській  
області

(посада)



(підпис)

Костирів Іван Олександрович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або  
уповноважені особи  
суб'єкта господарювання,  
інші особи, присутні під  
час здійснення заходу:

директор ПП "В" АТ  
(посада)

(посада)



(підпис)

(підпис)

Петлюк Т.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові)



Примірник цього акта перевірки отримано « 20 » 06 20 18 року

директор НАЕК «Я»  
(посада)  
(підпис)Семилан Т.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.**ПЕРЕЛІК****нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпечності»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типові положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення	Постанова Кабінету	від 16 листопада

		обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Міністрів України	2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214 (втрачена чинність)  на заміну ПКМУ № 763	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами  Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України  Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214  від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 308 (втрачена чинність)  на заміну ПКМУ № 775	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків  Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України  Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308  від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253 (втрачена чинність)  на заміну	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільного оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253

	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захищених споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про стану державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3</b>		<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>		
3.1	НАПБ Б.03.001-2004 (втрачена цінність)	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ППКУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення (втрачена цінність)	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах (втрачена цінність)  на заміну Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України  Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України  Наказ МВС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383  від 10 квітня 2017 р. № 301 зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня

				2017 р. за № 566/30434
3.5	ПІТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО "	Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінатомполітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання законних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План регулювання радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист	Наказ Держбуду України	від 03 грудня