



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ**  
**ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
вул. Виконзольська, 20 м. Синельниківське, Дніпропетровська область, 52590, тел./факс 0 (56-63) 4-00-21

**АКТ**

№ 72000000000,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо  
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,  
техногенної та пожежної безпеки

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «МИРОЛОБІВСЬКА СЕРЕДНЯ**  
**ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ**  
**РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(Ідентифікаційний код юридичної особи господарювання - юридичної особи (такої як підприємство, підприємство, фірма, підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю) або підприємства, фізичної особи - підприємця)

52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Миролобівка ВУЛИЦЯ МИРУ  
будинок 24

Ідентифікаційний код юридичної особи, 26460503

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або  
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в  
установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки  
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)  
000000000000.

52570, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Миролобівка ВУЛИЦЯ МИРУ  
будинок 24

(Ідентифікаційний код юридичної особи господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі, споруди та приміщення комунального закладу освіти  
«Миролобівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Синельниківської районної  
ради Дніпропетровської області розташованій за адресою: 52570, Дніпропетровська область,  
Синельниківський район, с. Миролобівка ВУЛИЦЯ МИРУ будинок 24  
(схема об'єкта перевірки (об'єкта), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від  
проведення господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 19.04.2018р. № 7, виданий Синельниківським міськрайонним відділом Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області	+ <input type="checkbox"/> планово
Посилення на перевірку від 14.05.2017р. № 37	- <input type="checkbox"/> позапланово

## Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
14	05	2018	10	00	25	05	2018	10	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

## Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Синельниківський міськрайонний відділ (далі - МРВ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (далі - ГУ ДСНС)

наименование органа ДСНС Украины

Провідний інспектор Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Рубчев Олександр Сергійович

Имя, фамилия, отчество (полностью)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа-підприємець

Директор - Мороз Валентина Данилівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

## Дані про останню перевірку:

Піацона	Позадпациа
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з 10.10.2017 по 24.10.2017
Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Акт перевірки від 24.10.2017 №87
Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від 31.10.2017 № 66 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

## ПЕРЕЛІК

## питань щодо проведення перевірки

№ з/а	Питання, що підлягають перевірці	Так	НІ	НІІ	НІІІ	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 16 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СЦБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та створено довідково-роз'яснювальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення виконання прямих пожежної безпеки та виконання аварійної роботи, спрямованої на ліквідацію пожеж	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	+				пункт 9 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ПІББУ
4.	Наявність деклараций відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+			пункти 15, 16, 20 розділу II ПІББУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ПІББУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			+		пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ПІББУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			+		пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ПІББУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1.	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, надзгляд та експлуатації) відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ПІББУ
9.2.	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будовальних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ПІББУ
9.3.	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ПІББУ
9.4.	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ПІББУ
9.5.	Системи кондиціоні та сметовиділення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ПІББУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1.	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожегосенсінг, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ, засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів)			+		пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ПІББУ
10.2.	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ПІББУ
11.	Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1.	Системи доповнюють протипожежного водопостачання, відповідно станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних норм			+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ПІББУ
11.2.	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість впусків у будівлю, витрати води на внутрішнє			+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ПІББУ

№ п/п	Питання, що підлягає перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	пожежобезпечності та кількості струму від пожежних крапів відповідає вимогам будівельних норм					
12.	Найвищість та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	+				пункт 7 розділу 1, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ЦПБУ, статті 61-63 КЦПУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			-		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			-		розділ VII ЦПБУ
14.1.	Належне будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будівель, споруд (об'єктів) та підстав проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			-		пункт 21 розділу II ЦПБУ
14.2.	Дотримання пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших спеціальних робіт відповідно до вимог нормативних документів			-		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ЦПБУ
14.3.	Дотримання пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідно до вимог нормативних документів			-		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ЦПБУ
14.4.	Дотримання пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з масивними, клеєвими та іншими поглибленими терочисли речовинами й матеріалами відповідно до вимог нормативних документів			-		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ЦПБУ
14.5.	Дотримання пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідно до вимог нормативних документів			-		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ЦПБУ
14.5.1.	Дотримання пожежної безпеки у проекційній документації щодо забезпечення пожежогасіння класифікації відповідно до вимог нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦПУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7:2002 (цілітративні норми) на замов'язу доляток А, Б, В, Г, Д, Е ДБН В.1.1-7:2016
14.5.2.	Дотримання пожежної безпеки у проекційній документації щодо забезпечення пожежогасіння в будівлях відповідно до вимог нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦПУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7:2002 (цілітративні норми) на замов'язу пункти 5.1 - 5.6 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.3.	Дотримання пожежної безпеки у проекційній документації щодо забезпечення пожежогасіння в будівлях відповідно до вимог нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦПУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7:2002 (цілітративні норми) на замов'язу пункти 6.1 - 6.45 ДБН В.1.1-7:2016

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7-2002 (атрибутивність) наданою пункти 7.1.1 – 7.3.35 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожеже-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7-2002 (атрибутивність) наданою пункти 8.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7-2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних заходів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7-2002 (атрибутивність) наданою пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7-2016

**Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ІСМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок задекларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ППВ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 330 КЦЗУ, стаття II. IV № 2245

№ п/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+			пункт 2 частини першої статті 20 КДЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ППБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+		пункт 3 частини першої статті 20 КДЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+				пункт 4 частини першої статті 20 КДЗУ, частина 9 статті 33 КДЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20 статті 26 КДЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КДЗУ, додаток 1 до Методики організування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+		пункт 8 частини першої статті 20 КДЗУ, стаття 40 КДЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+				пункт 11 частини першої статті 20 КДЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення з питань у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-ритуального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КДЗУ
14.	Забезпечення, дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КДЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 (спротивляється) та додаток ПКМУ № 138
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КДЗУ, стаття 98 КДЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та 38 статтям, ПКМУ № 308 (спротивляється) та абзацу другим четвертого пункту 2 Порядку створення та

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						використання матеріальних резервів для надбання і ліквідації нестачів надзвичайних ситуацій ПКМУ 775
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність					стаття 53 КІЛС
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах					пункт 1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«НІ» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

### ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реферативні норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	Розділ II п.2	ППБУ	Не визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, не призначено відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, ділянок, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту не передбачаються у посадових інструкціях, обов'язках, повноваженнях про підрозділі.
2	Розділ II п.16	ППБУ	Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
2	Розділ III глава 2 п.2.31	ППБУ	Сходові жолтки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
4	Розділ V глава 1 п.1.2	ППБУ	Приміщення школи не обладнані системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-



	таблиця А.1 п.7.3	ДБН В.2.5-56:2014	56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
5	Розділ III глава 2 п.2.5	ППБУ	Не оброблено дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують і групу вогнезахисної ефективності.
6	Розділ IV (глава) п.1,21	ППБУ	Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
7	Розділ V глава 2 п.2.1	ППБУ	Не забезпечено утримання пожежного резервуару у справному стані і таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями.
8	пункт 2 частини першої статті 20 пункти 4.3, 4.6	КЦЗУ, ПКМУ 1200, ППБ	№ Не забезпечено працюючий персонал засобами індивідуального та колективного захисту органів дихання.

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірок (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ п/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Порядковий номер питання
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання повномовно посередником не менше ніж за 10 календарних днів за п. 10 статті	✓				частини четвертої статті 3 ЗУ від 05 верня 2007 р. № 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що надіслані особі або привадила перевірку, згід з п. 10 статті	✓				частини п'ятої статті 3 статті 10 ЗУ від 05 верня 2007 р. № 877
3	Кожно господарство на перевірку надано	✓				частини шостої статті 7, абзац перший п'ятої статті 10 ЗУ від 05 верня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, виконано копія протоколу перевірки до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)			✓		частини шостої статті 4 ЗУ від 05 верня 2007 р. № 877
5	Про кожне діяння, пов'язане з перевіркою, з'ясувалося місце і час виникнення відповідності перевірки яка стала об'єктом для її здійснення. У повідомленні про здійснення розслідування перевірки зазначається, чи є підставою для здійснення такої перевірки				✓	частини дев'ятої статті 3 ЗУ від 05 верня 2007 р. № 877

### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ п/п	Одне пояснені, зауваження або заперечення
	<i>Згідно з ч. 1 статті 10 ЗУ - не є</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).



## Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор

Синельниківського МРВ

(підпис)

(підпис)

Рублев Олександр Сергійович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано в 25 листопада 2011 року

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки: \_\_\_\_\_

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний ґрунт секретності або обмеження доступу.

## ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ п/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1	2	3	4	5
<b>Закони України</b>				
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпечності»	Закон України	від 18 січня 2004 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливів іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технічної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове позначення про відсутність пожежної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Перелік і правила проведення обов'язкового страхування цивільної	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788

		відповідальності суб'єктів господарювання за пожежу, яка може бути заподіяна пожежою та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, виключаючи можливість консервувати об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру		
2.6	ПКМУ № 1204	Порядок забезпечення проведення і організації формування та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами базового загального характеру, призначених для ліквідації та зняття ризику, розмітрянного і знятого контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214 (змінені частини)	Перелік об'єктів та територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню територіальними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
	на замов'я: ПКМУ № 765	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, газетної та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 765
2.8	ПКМУ № 208 (змінені частини)	Порядок створення і використання матеріальних резервів для ліквідації, повільної надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх оцінки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
	на замов'я: ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для ліквідації і зняття ризику надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки та здійснення призначення органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення з питань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, діяльності та функцій державних цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253 (змінені частини)	Порядок використання запасних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
	на замов'я: ПКМУ № 138	Порядок створення і тримання фонду запасних споруд цивільного захисту та надання його об'єктів	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про систему управління системою цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог міжсферної безпеки щодо цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729

2.16	ТКМУ №841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрозливого виникнення або виникнення на тимчасових ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>				
3.1	НАПБ Б.03.001-2004 (відомий чинність)	Типові норми надійності висвітлювальних	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсти України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ПДБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсти України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування системи раннього виявлення (відомий чинність)	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсти України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах (відомий чинність)  Правила охорони життя людей на певних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 02 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсти України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
		Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 р. № 301, зареєстрований у Мін'юсти України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.5	ПНБ	Правила технічної безпеки у сфері діяльного життя на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 червня 2007р. № 557, зареєстрований у Мін'юсти України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14275
3.6	Методика прогнозування ХНЗ	Методика прогнозування наслідків вильоту (виносу) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінатомпромнагляду, Мінкоопспілки, Мінсудорфлоту	від 27 березня 2001 р. № 73/82/84/122, зареєстрований у Мін'юсти України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо впливу радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 березня 2002 р. № 180, зареєстрований у Мін'юсти України 29 березня 2002 р. за № 708/0990
3.8	Інструкція з трихляної іберитання	Інструкція з трихляної іберитання людей радіаційного та хімічного впливу	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002р. № 330, зареєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. за № 179/7501
3.9	Інструкція щодо утримання запасних споруд	Інструкція щодо утримання запасних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсти України