



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ  
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Виконкомівська, 20 м. Синельникове, 52500, тел.: (056-63) 4-00-21, 4-20-73

АКТ № 68

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

**КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ВАРВАРІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО**

(найменування місця знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (назва його відокремленого підрозділу))

**ЗАКЛАДУ (ЯСЛА САДОК) «БІЛОЧКА», 52550, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Варварівка, ВУЛИЦЯ ВЧИТЕЛЬСЬКА, будинок 1-А**

або прізвище, ім'я та по батькові/імена провадника фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи **36418512**

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

**52550, Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Варварівка, ВУЛИЦЯ ВЧИТЕЛЬСЬКА, будинок 1-А**

(місцезнаходження місця проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі, приміщення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ВАРВАРІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА САДОК) «БІЛОЧКА», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Варварівка, ВУЛИЦЯ ВЧИТЕЛЬСЬКА, будинок 1-А

(назва об'єкта перевірки (об'єкта), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ №7 від «19» квітня 2018 року начальника Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, Посвідчення на перевірку від «21» травня 2018 року № 74	<input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова.

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки				Завершення перевірки			
21	05	2018	09	31	05	2018	14
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

**Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:**

*Синельниківський міський районний відділ (Одділ Синельниківського МРВ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області*

(найменування органу ДСНС України)

*провідний інспектор Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області старший майор служби цивільного захисту Міхир Євген Миколайович*

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадовці та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємств

Завідуюча КЗО Варварівського ДНЗ «Білочка» Маковецька Наталія Петрівна

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 03.04.2017р. по 14.04.2017р. Акт перевірки від 14.04.2017р. № 13 Розпорядчий документ від 20.04.2017р. № 36 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 10.10.2017 р. по 24.10.2017 р. Акт перевірки від 24.10.2017 р. № 117

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СІБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежо-рятувальний підрозділ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечено виконання правил пожежної безпеки та проведення виконаної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівині та на виробничій застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2, 4, 5 статті 57 КЗПУ
5.	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.23 - 2.27 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановка (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Система опалення та теплої мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та септиканізації відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожегогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						

11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, наведені станції відповідально та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	✓	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ПББУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопону, кількість вводу у будівлю, витрати води на внутрішнє пожегогасіння та кількість струмин від пожежних єриків відповідає вимогам будівельних норм	✓	пункт 2.2 глави 2 розділу V ПББУ
12.	<b>Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожегогасіння</b>	✓	пункт 7 розділу I, пункт 1.2 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ПББУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13.	<b>Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>	✓	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПВ В.01.057-2006/200
14.	<b>Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення пожежих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>	✓	розділ VII ПББУ
14.1	Ізоє будівництво, реконструкції, переобладнання, реставрації та капітальні ремонтні промішлених будівель, споруд здійснюється на підставі проекційної документації, яка затверджена у встановленому порядку	✓	пункт 21 розділу II ПББУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших розпечених робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункти 1.1 - 1.3 глави 1 розділу VII ПББУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ПББУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з частинками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ПББУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ПББУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будівлями відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будівлях відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення устаткування та проведення пожежно-ритувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7-2002

**Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	✓	пункти 1 - 4 Першого розділу, що вказує суб'єктів господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних засобів цивільного захисту, ПСМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	✓	пункт 3 Першого розділу та об'єкти підвищеної небезпеки, ПСМУ N 556
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки	✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПСМУ N 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання	✓	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПСМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2249
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	✓	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПСМУ N 1206, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну	✓	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

поведінку населення у разі виникнення аварії					
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЗЗУ, частини 9 статті 33 КЗЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		✓			пункт 3 частини першої статті 20, стаття 26 КЗЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		✓			пункт 6 частини першої статті 20 КЗЗУ, додаток 1 до Методик проголошення
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам технічної безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЗЗУ, стаття 40 КЗЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЗЗУ, пункт 5. 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечено аварійно-ритувальне обслуговування суб'єктів господарювання		✓			ПКМУ №7673 від 26.10.2016 року
14. Забезпечено дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		✓			стаття 33, пункти 13, 16 частини першої статті 20 КЗЗУ, стаття АМНС N 653, пункт 24 ДЗММУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		✓			пункт 18 частини першої статті 20 КЗЗУ, стаття 96 КЗЗУ, абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ПКМУ N 275
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність		✓			стаття 53 КЗЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		✓			пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

#### ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реалізати норми (пункт, стаття)	позначено нормативно-правового акта*	
1.	Розділ V, глава 1, п.1.2	ПІБУ	Не обладнано приміщення системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту» а саме: пожежаною сигналізацією.
2.	Розділ IV, глава 1, пункт 1.21	ПІБУ	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих поладань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». Загальні технічні вимоги».
3.	Розділ III, глава 2, пункт 2.5	ПІБУ	Дерев'яні конструкції горіща не оброблені вогнезахисним розчином із складаним акту.
4.	Розділ V, глава 3, п.3.17	ПІБУ	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні

5.	Розділ II, п.16	ППБУ	технічні вимоги».
6.	пункт 2 частини першої статті 20	КЦЗУ	Посадова особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
7.	пункт 8 частини першої статті 20	КЦЗУ	Персонал школи не забезпечений в повному обсязі засобами індивідуального захисту органів дихання.
8.	Розділ V, глава 3, п.3.11	ППБУ	Особа відповідальна за виконання заходів з цивільного захисту та техногенної безпеки не пройшла навчання у сфері цивільного захисту. Пожежний шит не укомплектований згідно норм належності.

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**  
(задовольняється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ п/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що закликають осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7 статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копія повідомлення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаца третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено дапис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина двадцяття статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки узгоджувалося лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				✓	частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ п/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>зауважень до перевірки немає</i>
	<i>Діака</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – заповнюється в органи ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

**Посадові особи органу ДСНС України:**

Провідний інспектор  
Синельниківського МРВ  
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській обл.  
майор служби ЦЗ

*Мікрух*  
(підпис)

**Мікрух Євгеній Миколайович**

**Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:**

Завідуюча КЗО  
Варварівського ДНЗ «Білочка»  
(підпис)

*Діака*  
(підпис)

Маковецька Наталія Петрівна  
(підпис, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 31 » зуб 2018р.:

Завідуюча КЗО

Варварівського ДНЗ «Білочка»

(посада)

(підпис)

Маковецька Наталія Петрівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що стосуються службової або державної таємниці, йому може бути присвоєно відповідний ґрунт секретності або обмеження доступу.

## Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
<b>1</b>				
<b>Закони України</b>				
1.1	ЗУ № 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КДЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ №1598	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 1598-ВР
<b>2</b>				
<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ №696	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 856
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ №63	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ №1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завалена пожежою та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежобезпечення об'єктів та об'єктів, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788.
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної захисту, динамічного і візнічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для ліквідації і наслідків аварій надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та	Постанова Кабінету	від 26 червня 2013 р. N

	код цивільного захисту	Міністерство України	443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням німого інженерно-технічних заходів цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. N 841
2.17	ПКМУ № 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійному обслуговуванню на догосподарській основі	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016р. №763
<b>3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності агоністаскопів	Наказ МНС України від 02 квітня 2004 р. N 131, зареєстрований у Мінюсті України 20 квітня 2004 р. за № 454/9/153
3.2	ПНБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за N 242/2065/7
3.3		Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та сповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України від 13 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мінюсті України 05 липня 2006 р. за N 785/1265/9
3.4		Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Наказ МНС України від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мінюсті України 01 лютого 2002 р. за N 856/583
3.5	ПТБ	Правила технічної безпеки в сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України від 13 серпня 2007 р. N 357, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/142/3
3.6	Методика проєктування ХНО	Методика проєктування наслідків вибуху (вибуду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Міністерства внутрішніх справ, Мінкоопспору від 27 березня 2001 р. N 73/82/04/122, зареєстрований у Мінюсті України 10 квітня 2001 р. за N 320/551/7
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мінюсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/699/6
3.8	Інструкція з привагою зберігання	Інструкція з привагою зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за N 179/756/0
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільного захисту	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у мирний час	Наказ МНС України від 8 жовтня 2008 р. N 653, зареєстрований у Мінюсті України 02 листопада 2008 р. за N 1180/1305/4
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мінюсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/245/20
3.11	План реагування на радіаційній аварії	План реагування на радіаційній аварії	Наказ Держлісгоспу України, МНС від 17 травня 2004 р. N 872/1, зареєстрований у Мінюсті України 10 червня 2004 р. за N 720/931/9
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Міністерства внутрішніх справ, МНС від 04 грудня 2006 р. N 710/770, зареєстрований у Мінюсті України 05 квітня 2007 р. за N 513/135/80