



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Віхономівська, 20 м. Синельникове, 52500, тел.: (056-63) 4-00-21, 4-20-73

АКТ № СВ

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

**КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД**

52571, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Великомихайлівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 52

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (назва його відрозумовленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **04339855**

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

52571, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Великомихайлівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 52

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: **будівлю, приміщення та територію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД розташованих за адресою: 52571, Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Великомихайлівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 52**

(назва об'єкта перевірки (об'єкту), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ №7 від «19» квітня 2018 року начальника Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, Повідщення на перевірку від «21» травня 2018 року № 80	<input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова.

Строк проведення перевірки

Початок перевірки				Завершення перевірки			
21	05	2018	09	31	05	2018	14
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Синельниківський міський районний відділ (базі Синельниківського МРВ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області

(найменування органу ДСНС України)

провідний інспектор Синельниківського МРВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області старший майором служби цивільного захисту Міхруч Євгеном Миколайовичем

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадовці та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємств

Завідуючої КЗО Великомихайлівський ДНЗ Субачека Маргарита Володимирівна

(посад., прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(посад., прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 03.04.2017р. по 14.04.2017р. Акт перевірки від 14.04.2017р. № 62 Розпорядчий документ від 20.04.2017р. № 27 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 10.10.2017 р. по 24.10.2017 р. Акт перевірки від 24.10.2017 р. № 89

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних довідників з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2 - 8, 10 розділу II ППББУ
1.2	На підприємстві створено СПБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 14 розділу II ППББУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-технічальні підрозділи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 12 розділу II ППББУ
1.4	Забезпечено виконання планів пожежної безпеки та проведення виконної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 17 - 19 розділу II ППББУ
2. У будівництвах та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 11 розділу II ППББУ
4.	Наявність декларарій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2, 4, 5 статті 57 КЗЗУ
5.	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 15, 16, 20 розділу II ППББУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання територій	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППББУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППББУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППББУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановкам (накільки їх застосовують, монтаж, якакість та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 1.1 - 1.34 глави 1 розділу IV ППББУ
9.2	Системи опалення та теплої мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППББУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППББУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППББУ
9.5	Системи вентиляції та систем кондиціонування відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППББУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1.	Будівля, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаційними діями, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного оповіщення) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППББУ
10.2.	АСПЗ обслуговується відповідно до вимог нормативно-правових актів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППББУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						

11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насоси станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			✓	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водоточу, кількість входу у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежегасіння та кілікість струму від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Нааявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежегасіння	✓	✓		пункт 7 розділу I, пункт 12. розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			✓	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.027-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення пожежних, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			✓	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будівель, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших огневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами в матеріалах відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування дослідженої технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження розширення пожежі між будівлями відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження розширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення частини пожежі та проведення пожежо-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7-2002
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7-2002
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій					
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			✓	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПЗМУ № 4;
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓	пункт 1.9 ДБН В.1.1-4-2006
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПЗМУ № 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПЗМУ № 956
5.	Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓	пункт 1 Порядку провадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПЗМУ № 1788, пункт 4.5.5 ППБ
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
7.	Розповіщено інформацію про заходи безпеки та відповідану	✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПЗМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ППБ

поведінку населення у разі виникнення аварії					
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЗЗУ, частини 9 статті 33 КЗЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		✓			пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЗЗУ, пункт 3 ПЗМУ N 787.
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 8 частини першої статті 20 КЗЗУ, додаток 1 до Методик прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЗЗУ, стаття 40 КЗЗУ, ПЗМУ N 443, ПЗМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЗЗУ, пункт 5, 6 Порядку здійснення навчання населення дітями у надзвичайних ситуаціях, ПЗМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-ритуального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		ПЗМУ N 763 від 26.10.2016 року
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 13, 16 частини першої статті 20 КЗЗУ, пункт 24 ПЗМУ N 653, пункт 24 ПЗМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЗЗУ, стаття 98 КЗЗУ, абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ПЗМУ N 773
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЗЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 «Н» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 «НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реєвітри норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	Розділ V, глава 1, п.1.2	ППБУ	Не обладнано приміщення системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту» а саме: пожежевою сигналізацією.
2.	Розділ IV, глава 1, пункт 1.21	ППБУ	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавозахисту будівель і споруд». Загальні технічні вимоги».
3.	Розділ III, глава 2, пункт 2.5	ППБУ	Дерев'яні конструкції горища не оброблені вогнезахисним розчином із складанням акту.
4.	Розділ V, глава 3, п.3.17	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».

5.	Розділ II, п.16	ППБУ	Посадова особа не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення дім у надзвичайних ситуаціях».
6.	пункт 2 частини першої статті 20	КЦЗУ	Персонал школи не забезпечений в повному обсязі засобами індивідуального захисту органів дихання.
7.	пункт 8 частини першої статті 20	КЦЗУ	Особа відповідальна за виконання заходів з шкільного захисту та техногенної безпеки не пройшла навчання у сфері шкільного захисту.
8.	Розділ V, глава 3, п.3.11	ППБУ	Пожежний щит не укомплектований згідно норм належності.

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заявник/заявниця виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово (іспереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку)	✓				частина четверта статті 3 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що закликають осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина 6'а статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію повідомлення на перевірку надіано	✓				частина 6'а статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час планованої перевірки з'ясувалося лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення планованої перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				✓	частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауважень до перевірки не маю</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Провідний інспектор

Синьдниківського МРВ

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській обл.

майор служби ЦЗ

[Підпис]
(підпис)

Міхрух Євгеній Миколайович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідуюча КЗО

Великомихайлівський ДНЗ

(посада)

[Підпис]
(підпис)

Субачева Маргарита Володимирівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 21 » 2018р. 

Завідуюча КЗО

Великомихайлівський ДНЗ

(підпис)

Субачева Маргарита Володимирівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки.

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєний відповідний граф секретності або обмеження доступу.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1	2	3	4	
Законодавство України				
1.1	ЗУ № 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 жовтня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦПУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ № 2243	"Про об'єкти підвищеної небезпечності"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2243-III
1.4	ЗУ №1598	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 1598-III
Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ №956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 лютого 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технологічної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ №5	Типове положення про відомчу пожежну охорону.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ №1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завалена пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на дозовірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для забезпечення і зняття наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, заходів та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання засобів споряд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253

2.13	ПКМУ № 11	Зобов'язання про стану державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вищого експертно-технічного заходо цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
2.17	ПКМУ № 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, служб та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016р. №763
3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	НАДБ Б.03.001-2004	Телони норми належності вогнетривкості	Наказ МНС України	від 02 жовтня 2004 р. N 131, зареєстрований у Мінюсті України 29 жовтня 2004 р. за N 354/9183
3.2	ПДБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 4417, зареєстрований у Мінюсті України 03 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мінюсті України 03 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мінюсті України 03 лютого 2002 р. за N 955/883
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки в сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за N 1090/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків витоку (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінпромполітики, Мінсоцполітики, Міненергетики	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мінюсті України 16 квітня 2001 р. за N 236/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мінюсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/9996
3.8	Інструкція з приволого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання зникених споруд	Інструкція щодо утримання зникених споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мінюсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13954
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерно-технічного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мінюсті України 22 листопада 2013 р. за N 3988/24539
3.11	План реагування на радіаційній аварії	План реагування на радіаційній аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мінюсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Законст від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАДБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропродобовому комплексі	Наказ Мінсільгоспвиробництва, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мінюсті України 03 квітня 2007 р. за N 313/13580